

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ПРИКАЗ  
от 28 июня 2018 г. N 261**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА МЧС РОССИИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

В соответствии с [частью 11.3 статьи 9](#) Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" <1>, [пунктом 30](#) положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре" <2>, а также [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. N 177 "Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)" <3>, приказываю:

-----

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 48, ст. 5711; N 52, ст. 6441; 2010, N 17, ст. 1988; N 18, ст. 2142; N 31, ст. 4160, 4193, 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 19, ст. 2281; N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4320, 4322; N 47, ст. 6402; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6338; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 11, ст. 1092, 1098; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 53, 64, 72, 85; N 14, ст. 2022; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362, 4372, 4389; N 45, ст. 6207; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 18, ст. 2503; N 27, ст. 4160, 4164, 4187, 4210, 4194, 4287; N 50, ст. 6975; N 9, ст. 1276; N 18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 45, ст. 6582; N 49, ст. 7304.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 17, ст. 1964; 2015, N 44, ст. 6138; 2016, N 35, ст. 5326; N 39, ст. 5669; 2017, N 2, ст. 364; N 28, ст. 4149.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1359.

1. Утвердить прилагаемые формы проверочных листов (списки контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора:

для зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирных), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) в соответствии с [приложением N 1](#);

для зданий гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) в соответствии с [приложением N 2](#);

для многоквартирных жилых домов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) в соответствии с [приложением N 3](#);

для зданий театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.3) в соответствии с [приложением N 4](#);

для зданий музеев, выставок, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях (класс функциональной пожарной опасности Ф2.2 и Ф2.4) в соответствии с [приложением N 5](#);

для зданий организаций торговли (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1) в соответствии с [приложением N 6](#);

для зданий организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2) в соответствии с [приложением N 7](#);

для зданий вокзалов (класс функциональной пожарной опасности Ф3.3) в соответствии с [приложением N 8](#);

для зданий поликлиник и амбулаторий (класс функциональной пожарной опасности Ф3.4) в соответствии с [приложением N 9](#);

для зданий организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (класс функциональной пожарной опасности Ф3.5) в соответствии с [приложением N 10](#);

для зданий физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6) в соответствии с [приложением N 11](#);

для зданий объектов религиозного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф3.7) в соответствии с [приложением N 12](#);

для зданий общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) в соответствии с [приложением N 13](#);

для зданий образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2) в соответствии с [приложением N 14](#);

для зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3) в соответствии с [приложением N 15](#);

для производственных зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) в соответствии с [приложением N 16](#);

для складских зданий, сооружений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилищ, архивов, складских помещений (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) в соответствии с [приложением N 17](#);

для зданий сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3) в соответствии с [приложением N 18](#);

для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений в соответствии с [приложением N 19](#).

2. Управлению организации информирования населения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. **Приказ** МЧС России от 11.09.2017 N 376 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, в зданиях организаций торговли и организаций общественного питания" <1> признать утратившим силу.

-----  
<1> Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2017 г., регистрационный N 49408.

Министр  
Е.Н.ЗИНИЧЕВ

Приложение N 1  
к приказу МЧС России  
от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания дошкольной образовательной организации, специализированного дома престарелых и инвалидов (неквартирного), больницы, спального корпуса образовательной организации с наличием интерната и детской организации (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_.
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР)</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Предусмотрено ли проверяемым лицом оснащение объекта при наличии	часть 1 статьи 82 Технического регламента	

	круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты?		
5.	Обеспечены (оснащены) ли проверяемым лицом объекты с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения?	часть 12 статьи 84 Технического регламента	
6.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункт 2, 460 ППР	
7.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
7.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
7.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	



7.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
7.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
7.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
7.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт "к" пункта 461 ППР	
7.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
8.	Проведены ли проверяемым лицом работы по	Пункт 22 ППР	

	заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?		
9.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	
10.1.	на чердаках?		
10.2.	в подвалах?		
10.3.	на цокольных этажах?		
10.4.	под свайными пространством зданий?		

11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
11.1.	на чердаках?		
11.2.	на технических этажах?		
11.3.	в вентиляционных камерах?		
11.4.	в других технических помещениях?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
13.1.	кладовых?		
13.2.	киосков?		
13.3.	ларьков?		
13.4.	других подобных помещений?		
14.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	

15.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
16.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
16.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
16.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
17.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
19.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры,	Пункт 40(1) ППР	

	размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:		
19.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
19.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
20.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
21.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
22.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
23.	Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том	Пункт 61 ППР	

	числе:		
23.1.	систем предотвращения пожара?		
23.2.	систем противопожарной защиты?		
24.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
25.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
26.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
27.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
28.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной		

	защиты?		
28.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
30.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	

33.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом размещение:	Пункт 11 ППР	
35.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
35.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
35.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
37.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не	Пункт 12 ППР	



	реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?		
38.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
38.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
38.2.	телефонной связи?		
38.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
38.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
39.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	

40.	<p>Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?</p>	Пункт 13 ППР	
41.	<p>Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?</p>	Подпункт "о" пункта 23 ППР	
42.	<p>Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?</p>	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
43.	<p>Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?</p>	Пункт 25 ППР	

44.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
45.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
46.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт "д" пункта 136 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
49.	Организовано ли проверяемым лицом	Пункт 8 ППР	

	круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?		
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
50.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
50.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
51.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости ?	Пункт 31 ППР	
51.1	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 1-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха?		

52.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
53.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
54.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке новогодней елки?	Пункт 31 ППР	
55.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
56.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):	Пункт 31 ППР	
56.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	

56.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
56.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
56.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
56.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
57.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
58.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
59.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт "в" пункта 136(1) ППР	
60.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в	Пункт 138 ППР	

	лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?		
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
62.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности	
63.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
64.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность	<5>	

	обучения по программам пожарно-технического минимума?		
65.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
66.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
67.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
68.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":		
68.1.	на лестничных клетках?		
68.2.	на цокольных этажах?		
68.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
68.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			



69.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
70.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
71.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
73.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
74.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
75.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам,	Пункт 55 ППР	

	являющимся источниками противопожарного водоснабжения?		
76.	Запрещена ли проверяемым лицом стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
77.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
77.1	Присоединен ли проверяемым лицом пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
77.2	Соблюдено ли проверяемым лицом требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
77.3	Организована ли проверяемым лицом перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
77.4	Обеспечены ли проверяемым лицом пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
77.5	Обеспечено ли проверяемым лицом открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		

78.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	<a href="#">Пункт 58 ППР</a>	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	<a href="#">Пункт 70 ППР</a>	
80.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	<a href="#">Пункт 475 ППР</a>	
81.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	<a href="#">Пункт 475 ППР</a>	
82.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	<a href="#">Пункт 477 ППР</a>	
83.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	<a href="#">Пункт 477 ППР</a>	
84.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	<a href="#">Пункт 478 ППР</a>	
85.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном	<a href="#">Пункт 478 ППР</a>	

	журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей		
86.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
89.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного	Пункт 481 ППР	

	водоснабжения?		
90.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482 - 485 ППР Приложения N 5 и N 6 ППР	
91.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
92.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
93.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
95.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и	Подпункт "б" пункта 48 ППР	

	решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?		
96.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
97.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
98.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
98.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
98.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
98.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
99.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	

99.1.	порогов?		
99.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
99.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
99.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
100.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
100.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
100.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
100.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
102.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без	Пункт 35 ППР	

	ключа?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
103. 1.	в проходах?		
103. 2.	в коридорах?		
103. 3.	в тамбурах?		
103. 4.	на галереях?		
103. 5.	в лифтовых холлах?		
103. 6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
103. 7.	в дверных проемах?		
103. 8.	в эвакуационных люках?		



104.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
105. 1.	сушилок?		
105. 2.	вешалок для одежды?		
105. 3.	гардеробов?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
107.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
108.	Исключены ли проверяемым лицом:		
108. 1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	

108.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
108.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
109.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
110.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
111.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
112.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	

113.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
114.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов)?	Пункт 135 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство и использование в корпусах с палатами для пациентов помещений, не связанных с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования)?	Подпункт "а" пункта 136 ППР	
116.	Исключена ли проверяемым лицом установка кроватей в коридорах, холлах и на других путях эвакуации в медицинских учреждениях?	Подпункт "б" пункта 136 ППР	
117.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об обеспечении объектов медицинских организаций, расположенных в сельской местности, приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание?	Пункт 140 ППР	
Электротехническая продукция			

118.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
119.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
121.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
121. 1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
121. 2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
122.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
122. 1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
122.	около электродвигателей и пусковой		

2.	аппаратуры?		
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
126.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и	Подпункт "з" пункта 42 ППР	

	других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?		
128.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
129.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
129. 1.	строительных конструкций?		
129.	инженерного оборудования зданий и		

2.	сооружений?		
130.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	
131.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	
Территория объекта			
132.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	<a href="#">Пункт 18 ППР</a>	
133.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок,	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	

	предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
135.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
135.2.	стоянки транспорта?		
135.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
135.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и	Пункт 77 ППР	



	сухой растительности?		
138.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
139.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
140.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
141.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
142.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание	Пункт 77 ППР	

	отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?		
Система отопления			
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
144.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
145.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
147.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного	Пункт 82 ППР	

	сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:		
147.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
147.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
147.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
148.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
149.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
151.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	

152.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	<a href="#">Подпункт "е" пункта 83 ППР</a>	
153.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 83 ППР</a>	
154.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	<a href="#">Подпункт "г" пункта 84 ППР</a>	
155.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	<a href="#">Подпункт "е" пункта 84 ППР</a>	
156.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	<a href="#">Пункт 86 ППР</a>	
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	

	ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?		
158.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
159.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
161.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в детских учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее чем за 1 час до прихода детей?	Пункт 85 ППР	
162.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
163.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	

164.	Исключено ли проверяемым лицом устройство топочных отверстий печей в палатах медицинских учреждений?	Подпункт "г" пункта 136(1) ППР	
Источники открытого пламени			
165.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
166.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
167.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
168.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и	Пункт 47 ППР	

	трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?		
169.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 2 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания гостиницы, общежития, спального корпуса санатория и дома отдыха общего типа, кемпинга, мотеля и пансионата (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_.

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа \_\_\_\_\_.



и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах	Пункты 2, 460 - 461 ППР	

	пожарной безопасности?		
5.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
5.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
5.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
6.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	

8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	в подвалах?		
8.3.	на цокольных этажах?		
8.4.	под свайными пространством зданий?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	на технических этажах?		
9.3.	в вентиляционных камерах?		
9.4.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	

11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
<p>КонсультантПлюс: примечание.          Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.</p>			
13.1.	кладовых?		
13.2.	киосков?		
13.3.	ларьков?		
13.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на		



	крыше (покрытии) здания?		
14.3.	проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		

18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?		
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
20.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
21.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
21.1.	систем предотвращения пожара?		
21.2.	систем противопожарной защиты?		
22.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
23.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем	Пункт 62 ППР	

	предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?		
24.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
25.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
26.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
26.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
27.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
28.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными	Пункт 65 ППР	

	электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?		
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	<a href="#">Пункт 20 ППР</a>	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункт 7 ППР</a>	
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	<a href="#">Пункт 4 ППР</a>	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	<a href="#">Пункт 6 ППР</a>	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации	<a href="#">Пункт 12 ППР</a>	

	людей при пожаре?		
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных),	Пункт 10 ППР	

	находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?		
37.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	
38.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
41.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом	Пункт 53 ППР	

	положении и иметь уплотнение в притворе?		
42.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
43.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
44.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
44.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
45.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в	Пункт 31 ППР	

	зданиях IV и V степеней огнестойкости?		
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
47.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке новогодней елки?	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
50.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):	Пункт 31 ППР	
50.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты	Подпункт "а" пункта 32 ППР	



	менее IP54 и свечей?		
50.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
50.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
50.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
50.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
52.	Размещены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
53.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о	Пункт 89 ППР	

	пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?		
54.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
57.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума?		
58.	Согласованы ли проверяемым лицом	Пункт 3 ППР,	

	специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
59.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
60.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":		
61.1.	на лестничных клетках?		
61.2.	на цокольных этажах?		
61.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
61.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	

63.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
64.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
66.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
67.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
68.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
69.	Исключена ли проверяемым лицом установка	Пункт 56 ППР	

	автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?		
70.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
70.1	Присоединен ли проверяемым лицом пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
70.2	Соблюдено ли проверяемым лицом требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
70.3	Организована ли проверяемым лицом перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
70.4	Обеспечены ли проверяемым лицом пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
70.5	Обеспечено ли проверяемым лицом открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
71.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	

72.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
73.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
74.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
75.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
76.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
78.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	

79.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	<a href="#">Пункт 479 ППР</a>	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	<a href="#">Пункт 480 ППР</a>	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	<a href="#">Пункт 480 ППР</a>	
82.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Пункт 481 ППР</a>	
83.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и	<a href="#">Пункты 482 - 485 ППР</a> <a href="#">Приложения N 5 и N 6</a>	

	комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	ППР	
84.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
85.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
86.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
88.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
89.	Исключено ли проверяемым лицом	Подпункт "в" пункта 48	



	подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	ППР	
90.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
91.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
91.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
91.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
91.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
92.1.	порогов?		
92.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и		

	ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
92.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
92.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
93.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
93.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
93.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
93.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и	Подпункт "б" пункта 36	

	эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	ППР	
96.1.	в проходах?		
96.2.	в коридорах?		
96.3.	в тамбурах?		
96.4.	на галереях?		
96.5.	в лифтовых холлах?		
96.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
96.7.	в дверных проемах?		
96.8.	в эвакуационных люках?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
98.1.	сушилок?		
98.2.	вешалок для одежды?		
98.3.	гардеробов?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в	Подпункт "в" пункта 36	

	том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
101.	Исключены ли проверяемым лицом:		
101.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
101.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
101.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
103.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном	Пункт 43 ППР	

	режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?		
104.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
106.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
107.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
108.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	

109.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
110.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
110.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
110.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
111.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
111.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при	Подпункт "г" пункта 42 ППР	

	отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	

117.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
118.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
118. 1.	строительных конструкций?		
118. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
119.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	



120.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
121.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
124.	складирования материалов, оборудования и		

1.	тары?		
124. 2.	стоянки транспорта?		
124. 3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
124. 4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	
126.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
127.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	

128.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
129.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
130.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
133.	Обеспечены ли проверяемым лицом	Пункт 81 ППР	

	эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?		
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
135.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
136.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
136. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
136. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
136.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других		

3.	печей непрерывной (долговременной) топки?		
137.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
138.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
140.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
141.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
142.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не	Подпункт "з" пункта 83 ППР	

	оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?		
143.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	
145.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
147.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	

148.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
149.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
150.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
151.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
152.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
153.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	

154.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
155.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	



-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

### Приложение N 3 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания многоквартирного жилого дома (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 - 461 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и	Подпункт "а" пункта 23 ППР	

	материалов:		
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		



10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	<a href="#">Подпункт "к" пункта 23 ППР</a>	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	<a href="#">Подпункт "м" пункта 23 ППР</a>	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	<a href="#">Пункт 24 ППР</a>	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.	Проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?	<a href="#">Пункт 24 ППР</a>	
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных	<a href="#">Пункт 26 ППР</a>	

	проемов подвальных и цокольных этажей здания?		
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
19.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов, нахождение их в закрытом положении?	Пункт 53 ППР	
20.	Разработана и утверждена ли проверяемым	Пункт 54 ППР	

	лицом инструкция, предусматривающая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений"?		
21.	Обеспечены ли проверяемым лицом незадымляемость лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них, а также поддержание в исправном состоянии связи с помещением пожарного поста и знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне?	Пункт 54 ППР	
22.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
23.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
23.1.	систем предотвращения пожара?		
23.2.	систем противопожарной защиты?		

24.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
25.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
26.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
27.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
28.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
28.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
29.	Соблюдено ли требование о запрете хранения	Пункт 91 ППР	

	баллонов с горючими газами на путях эвакуации:		
29.1.	на лестничных клетках?		
29.2.	на цокольных этажах?		
29.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
29.4.	на балконах и лоджиях?		
30.	Обеспечено ли запираение на замок пристройки и шкафов для газовых баллонов?	Пункт 93 ППР	
31.	Обеспечено ли устройство жалюзи для проветривания?	Пункт 93 ППР	
32.	Обеспечено ли наличие предупреждающих надписей "Огнеопасно. Газ"?	Пункт 93 ППР	
33.	Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
34.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм	

35.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
36.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума?		
37.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
38.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
39.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
40.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":		
40.1.	на лестничных клетках?		

40.2.	на цокольных этажах?		
40.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
41.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР</a>	
42.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Пункты 55, 59 ППР</a>	
43.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	<a href="#">Пункты 55, 59 ППР</a>	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Пункт 55 ППР</a>	
45.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	<a href="#">Пункт 55 ППР</a>	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность	<a href="#">Пункт 55 ППР</a>	

	подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?		
47.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
48.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
Система вентиляции			
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
50.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
51.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
51.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
51.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
51.3.	автоматических устройств отключения		



	вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
52.1.	порогов?		
52.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
52.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
52.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
53.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
53.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
53.2.	у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях?		
53.3.	в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы?		
54.	Соблюдено ли требование о запрете:		

54.1.	демонтажа межбалконных лестниц на объекте защиты?		
54.2.	заваривания люков на балконах и лоджиях квартир на объекте защиты?		
55.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
56.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
57.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
57.1.	в проходах?		
57.2.	в коридорах?		
57.3.	в тамбурах?		
57.4.	на галереях?		
57.5.	в лифтовых холлах?		

57.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
57.7.	в дверных проемах?		
57.8.	в эвакуационных люках?		
58.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
59.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
59.1.	сушилок?		
59.2.	вешалок для одежды?		
59.3.	гардеробов?		
60.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
61.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
62.	Исключены ли проверяемым лицом:		
62.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36	

		ППР	
62.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
62.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
63.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
Электротехническая продукция			
65.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
66.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других	Подпункт "б" пункта 42 ППР	

	электроустановок с повреждениями?		
67.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
67.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
67.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
68.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
68.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
68.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
69.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	

70.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
71.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
72.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
73.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	
Огнезащитная обработка			
74.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого	Пункт 21 ППР	

	лица:		
74.1.	строительных конструкций?		
74.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
75.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
76.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
77.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным	Пункт 75 ППР	

	гидрантам?		
79.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
80.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
80.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
80.2.	стоянки транспорта?		
80.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
80.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
82.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах	Пункт 77 ППР	



	противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?		
83.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
84.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
85.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
86.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с	Пункт 77 ППР	

	помощью открытого огня?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
88.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
89.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
90.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	

92.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
92.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
92.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
92.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
93.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
94.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
95.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание	Подпункт "д" пункта 83	

	котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	ППР	
97.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	
101.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	

102.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
103.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	<a href="#">Пункт 87 ППР</a>	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	<a href="#">Пункт 46 ППР</a>	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

20\_\_ г.

## Приложение N 4 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания театра, кинотеатра, концертного зала, клуба, цирка, спортивного сооружения с трибунами, библиотеки и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (классы функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		



1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и	Подпункт "а" пункта 23 ППР	

	материалов:		
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатации в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

13.1.	кладовых?		
13.2.	киосков?		
13.3.	ларьков?		
13.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола		

	испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключено ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и	Пункт 43 ППР	

	исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?		
19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей	Пункт 62 ППР	



	(устройств)?		
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их	Пункт 20 ППР	

	категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?		
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на размещение:	Пункт 11 ППР	
	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		

	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	

37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
40.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другое):	Пункт 30 ППР	
40.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
40.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
41.	Исключено ли проверяемым лицом	Пункт 31 ППР	

	использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - выше 1-го этажа?		
42.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
46.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		

46.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
46.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
46.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
46.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
46.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
47.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение линзовых прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горючих конструкций и материалов, указанном в технических условиях эксплуатации изделия?	Пункт 44 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом использование светофильтров для прожекторов	Пункт 44 ППР	

	и софитов из негорючих материалов?		
49.	Разработан ли проверяемым лицом план эвакуации животных из цирка в случае пожара?	<a href="#">Пункт 106 ППР</a>	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом крепление стульев и кресел в зрительных залах к полу и между собой?	<a href="#">Пункт 107 ППР</a>	
51.	Выполнена ли проверяемым лицом обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и другое), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия?	<a href="#">Пункт 108 ППР</a>	
52.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в пределах сценической коробки зрелищных учреждений одновременно декорации и сценическое оборудование более чем для двух спектаклей?	<a href="#">Пункт 109 ППР</a>	
53.	Исключено ли проверяемым лицом хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках	<a href="#">Пункт 109 ППР</a>	

	(галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами?		
54.	Обеспечен ли проверяемым лицом при оформлении постановок свободный круговой проход шириной не менее 1 метра вокруг планшета сцены?	Пункт 110 ППР	
55.	Обеспечен ли проверяемым лицом по окончании спектакля разбор и уборка со сцены всех декораций и бутафорий в складские помещения?	Пункт 110 ППР	
56.	Исключено ли проверяемым лицом применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов?	Пункт 111 ППР	
57.	Нанесена ли проверяемым лицом на планшет сцены красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса?	Пункт 112 ППР	
58.	Не выступают ли декорации и другие предметы оформления сцены за красную линию?	Пункт 112 ППР	
59.	Опускается ли противопожарный занавес по окончании спектакля (репетиции)?	Пункт 113 ППР	



60.	Предусмотрено ли проверяемым лицом плотное примыкание противопожарного занавеса к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки)?	Пункт 113 ППР	
61.	Проведены ли проверяемым лицом работы по утеплению на зимний период клапанов дымовых люков?	Пункт 114 ППР	
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение проверок клапанов дымовых люков на работоспособность не реже 1 раза в 10 дней?	Пункт 114 ППР	
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом оснащение объектов для проведения спортивных, культурно-просветительных, зрелищных и других массовых мероприятий огнетушителями и покрывалами для изоляции очага возгорания в целях тушения фальшфейеров?	Пункты 111, 114.1 и Приложение N 1 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
64.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности	
65.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	"Обучение мерам пожарной безопасности	

66.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?	работников организаций" <5>	
67.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
68.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
69.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР	
70.1.	на лестничных клетках?		
70.2.	на цокольных этажах?		
70.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		

70.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
73.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
74.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
75.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
76.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в	Пункт 55 ППР	

	любое время года?		
77.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
78.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
79.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
79.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
79.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
79.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
79.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		

79.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
80.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
82.	Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?	Пункт 475 ППР	
83.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
84.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
85.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
86.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная	Пункт 478 ППР	

	перезарядка огнетушителей?		
87.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
89.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
90.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
91.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций),	Пункт 481 ППР	

	удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?		
92.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	<a href="#">Пункты 482 - 485 ППР</a> <a href="#">Приложения N 5 и N 6 ППР</a>	
93.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	<a href="#">Пункт 60 ППР</a>	
94.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	<a href="#">Пункт 60(1) ППР</a>	
95.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	<a href="#">Пункт 60(1) ППР</a>	
<b>Система вентиляции</b>			
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	<a href="#">Подпункт "а" пункта 48 ППР</a>	

97.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
99.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
100.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
100.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
100.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
100.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		



Эвакуационные пути и выходы

101.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
	на путях эвакуации:		
101. 1.	порогов?		
101. 2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
101. 3.	вращающихся дверей и турникетов?		
101. 4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом размещение	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
	мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:		
102. 1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
102. 2.	у дверей эвакуационных выходов?		
102. 3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		

103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
104.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
105. 1.	в проходах?		
105. 2.	в коридорах?		
105. 3.	в тамбурах?		
105. 4.	на галереях?		
105. 5.	в лифтовых холлах?		
105.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		

6.			
105. 7.	в дверных проемах?		
105. 8.	в эвакуационных люках?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
107. 1.	сушилок?		
107. 2.	вешалок для одежды?		
107. 3.	гардеробов?		
108.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом	Подпункт "г" пункта 36 ППР	

	положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?		
110.	Исключены ли проверяемым лицом:		
110.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
110.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
110.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
111.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
112.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
113.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток,	Подпункт "д" пункта 23 ППР	

	другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?		
114.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
116.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
119.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
119.	обертывание электроламп и светильников		

1.	бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
119. 2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
120.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
120. 1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
120. 2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
122.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	

123.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительного-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	
126.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других	Пункт 40 ППР	

	электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?		
Огнезащитная обработка			
127.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	
127. 1.	строительных конструкций?		
127. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
128.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	
129.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	



Территория объекта			
130.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
131.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
132.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
133. 1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
133. 2.	стоянки транспорта?		
133.	строительства (установки) зданий и		

3.	сооружений?		
133.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
4.			
134.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	
135.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
136.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	
137.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого	<a href="#">Пункт 79 ППР</a>	

	залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?		
138.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	<a href="#">Пункты 72(1), 72(2) ППР</a>	
139.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
140.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
Система отопления			
141.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
142.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
143.	Обеспечены ли проверяемым лицом	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	

	эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?		
144.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
145.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
145. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
145. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
145. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
146.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	

147.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
148.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
151.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
152.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с	Подпункт "г" пункта 84 ППР	

	указанными видами топлива?		
153.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	
154.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
155.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
157.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
158.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	

159.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
160.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
161.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
162.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
163.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) - не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не	Пункт 47 ППР	

	менее 20 сантиметров?		
164.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	





проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
1.15.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
2.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
3.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

3.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
3.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
3.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
3.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
3.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
3.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
3.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
4.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
5.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
6.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и	Подпункт "а" пункта 23 ППР	

	материалов:		
6.1.	на чердаках?		
6.2.	в подвалах?		
6.3.	на цокольных этажах?		
6.4.	под свайными пространством зданий?		
7.	Исключено ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	на технических этажах?		
7.3.	в вентиляционных камерах?		
7.4.	в других технических помещениях?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:		Подпункт "в" пункта 23 ППР
9.1.	кладовых?		
9.2.	киосков?		



9.3.	ларьков?		
9.4.	других подобных помещений?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
12.	Обеспечивается ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
12.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
12.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
12.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
13.	Обеспечивается ли проверяемым лицом очистка от мусора и посторонних предметов приямки у	Пункт 26 ППР	

	оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?		
14.	Обеспечивается ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
15.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
15.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
15.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
16.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
17.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

18.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требования о хранении на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
19.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требования о содержании в исправном состоянии систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
19.1.	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
21.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
22.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	

23.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечивается ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
24.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
24.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
26.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
27.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также	Пункт 20 ППР	

	класса зоны?		
28.	Обеспечивается ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункт 7 ППР</a>	
29.	Назначено ли проверяемым лицом, ответственное лицо за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	<a href="#">Пункт 4 ППР</a>	
30.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	<a href="#">Пункт 6 ППР</a>	
31.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	<a href="#">Пункт 12 ППР</a>	
32.	Обеспечивается ли проверяемым лицом проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	<a href="#">Пункт 12 ППР</a>	

33.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	
34.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
35.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требования о запрете на одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
37.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических	Пункт 61 ППР	

	условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?		
38.	Обеспечивается ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
38.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
38.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
39.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
40.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	

41.	Обеспечивается ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
42.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
44.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
44.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
44.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и	Подпункт "г" пункта 32	



	установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение линзовых прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горючих конструкций и материалов, указанном в технических условиях эксплуатации изделия?	Пункт 44 ППР	
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие светофильтров для прожекторов и софитов из негорючих материалов?	Пункт 44 ППР	
47.	Разработан ли проверяемым лицом план эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи в случае пожара?	Пункт 106 ППР	
48.	Обеспечивается ли проверяемым лицом крепление стульев и кресел в зрительных залах к полу и между собой?	Пункт 107 ППР	
49.	Исключено ли проверяемым лицом применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов?	Пункт 111 ППР	
50.	Проведены ли проверяемым лицом работы по	Пункт 114 ППР	

	утеплению на зимний период клапанов дымовых люков?		
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение проверок клапанов дымовых люков на работоспособность не реже 1 раза в 10 дней?	Пункт 114 ППР	
52.	Обеспечивается ли проверяемым лицом оснащение объектов для проведения спортивных, культурно-просветительных, зрелищных и других массовых мероприятий огнетушителями и покрывалами для изоляции очага возгорания в целях тушения фальшфейеров?	Пункты 111, 114(1) и Приложение N 1 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
53.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности	
54.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического	<5>	

	минимума?		
56.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
57.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
58.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
59.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":		
59.1.	на лестничных клетках?		
59.2.	на цокольных этажах?		
59.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание	Пункты 70, 468, 474,	

	требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	приложения N 1 и N 2 ППР	
61.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
62.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Обеспечивается ли проверяемым лицом утепление и очистка от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов (резервуаров)?	Пункт 55 ППР	
65.	Обеспечивается ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
66.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного	Пункт 55 ППР	

	водоснабжения?		
67.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
68.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
68.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
68.3.	организована ли перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
68.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
68.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
69.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного	Пункт 58 ППР	

	водоснабжения и схемами обвязки насосов?		
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
71.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
72.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
73.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
74.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
75.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
76.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки	Пункт 478 ППР	

	огнетушителей		
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
80.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
81.	Организовано ли проверяемым лицом	Пункты 482 - 485 ППР	

	выполнение требования о соответствии количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Приложения N 5 и N 6 ППР	
82.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
83.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
84.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
86.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	



87.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
88.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
89.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
89.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
89.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
89.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
90.	Обеспечивается ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
90.1.	порогов?		

90.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
90.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
90.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
91.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
91.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
91.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
93.	Обеспечивается ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение	Подпункт "б" пункта 36	

	(установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	ППР	
94.1.	в проходах?		
94.2.	в коридорах?		
94.3.	в тамбурах?		
94.4.	на галереях?		
94.5.	в лифтовых холлах?		
94.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
94.7.	в дверных проемах?		
94.8.	в эвакуационных люках?		
95.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
96.1.	сушилок?		
96.2.	вешалок для одежды?		
96.3.	гардеробов?		

97.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
99.	Исключены ли проверяемым лицом:		
99.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
99.2.	закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
99.3.	заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
100.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
101.	Обеспечивается ли проверяемым лицом работа	Пункт 43 ППР	

	эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?		
102.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие предусмотренных проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
104.	Обеспечивается ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
105.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
106.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с	Подпункт "а" пункта 42 ППР	

	видимыми нарушениями изоляции?		
107.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
108.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
108.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
109.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
109.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
109.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих	Подпункт "г" пункта 42 ППР	

	устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?		
111.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
112.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых	Подпункт "з" пункта 42 ППР	

	электроприборов?		
115.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
116.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
116. 1.	строительных конструкций?		
116. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
117.	Проводиться ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной	Пункт 21 ППР	



	обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?		
118.	Проводиться ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	
Территория объекта			
119.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	<a href="#">Пункт 18 ППР</a>	
120.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарноспасательной техники?	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	
122.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	

	между зданиями, сооружениями и строениями для:		
122.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
122.2.	стоянки транспорта?		
122.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
122.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
123.	Обеспечивается ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	
124.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
125.	Обеспечивается ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	

	период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?		
126.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	<a href="#">Пункт 79 ППР</a>	
127.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	<a href="#">Пункты 72(1), 72(2) ППР</a>	
128.	Исключено ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
129.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
Система отопления			

130.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
131.	Обеспечивается ли проверяемым лицом обеспечение эксплуатируемых печей и других отопительных приборов противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
132.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом наличие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечивается ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
134.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		

1.			
134. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
134. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
135.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
136.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных	Подпункт "е" пункта 83 ППР	

	или отключенных приборах контроля и регулирования?		
140.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 83 ППР</a>	
141.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	<a href="#">Подпункт "г" пункта 84 ППР</a>	
142.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	<a href="#">Подпункт "е" пункта 84 ППР</a>	
143.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления?	<a href="#">Пункт 86 ППР</a>	
144.	Обеспечивается ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	

	каминов, а также других отопительных приборов и систем?		
145.	Обеспечивается ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
147.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
148.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
149.	Обеспечивается ли проверяемым лицом установка (размещение) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	

150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
151.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
152.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	





проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт "е" пункта 461 ППР	
4.7.	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт "ж" пункта 461 ППР	
4.8.	порядок и периодичность уборки горючих	Подпункт "з" пункта 461	

	отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?	ППР	
4.9.	предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт "и" пункта 461 ППР	
4.10.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт "к" пункта 461 ППР	
4.11.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе	Пункт 22 ППР	

	электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?		
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования,	Подпункт "б" пункта 23 ППР	



	мебели и других предметов:		
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	

13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих		

	материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	<a href="#">Пункт 40(1) ППР</a>	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	<a href="#">Пункт 43 ППР</a>	
19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		

21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в	Пункт 64 ППР	

	помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?		
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие	Пункт 6 ППР	

	табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?		
32.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
34.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
34.2.	телефонной связи?		
34.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
34.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого		

	дежурного?		
35.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	
37.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в	Пункт 25 ППР	

	помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?		
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
41.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
42.	Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей круглосуточное дежурство обслуживающего персонала?	Пункт 8 ППР	
43.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
43.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		



43.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом при		

	проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
49.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
49.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
49.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
49.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
49.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
50.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от	

	первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
51.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	<5>	
52.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
53.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
54.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
55.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
56.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака"	Пункт 14 ППР	

	и пользование открытым огнем запрещено":		
56.1.	на лестничных клетках?		
56.2.	на цокольных этажах?		
56.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
56.4.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР</a>	
58.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Пункты 55, 59 ППР</a>	
59.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	<a href="#">Пункты 55, 59 ППР</a>	
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Пункт 55 ППР</a>	

61.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
62.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
63.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
65.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
65.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
65.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		

65.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
65.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
65.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
66.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	<a href="#">Пункт 58 ППР</a>	
67.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	<a href="#">Пункт 70 ППР</a>	
68.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	<a href="#">Пункт 475 ППР</a>	
69.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	<a href="#">Пункт 475 ППР</a>	
70.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	<a href="#">Пункт 477 ППР</a>	
71.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки	<a href="#">Пункт 477 ППР</a>	

	огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?		
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
73.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
74.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
75.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
76.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
77.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним	Пункт 481 ППР	

	противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?		
Система вентиляции			
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
79.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
80.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
81.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с	Пункт 50 ППР	



	составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?		
82.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
82.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
82.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
82.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
83.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
83.1.	порогов?		
83.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
83.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
83.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
83.5.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на	Подпункт "ж" пункта 23	

	объекте защиты:	ППР	
83.6.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
83.7.	у дверей эвакуационных выходов?		
83.8.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
85.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
86.1.	в проходах?		
86.2.	в коридорах?		
86.3.	в тамбурах?		

86.4.	на галереях?		
86.5.	в лифтовых холлах?		
86.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
86.7.	в дверных проемах?		
86.8.	в эвакуационных люках?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
88.1.	сушилок?		
88.2.	вешалок для одежды?		
88.3.	гардеробов?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
90.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	

91.	Исключены ли проверяемым лицом:		
91.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
91.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
91.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	

95.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
100.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
100.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
100.	эксплуатация светильников со снятыми		

2.	колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
101.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
101.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	

105.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по	Пункт 40 ППР	

	эксплуатации?		
Огнезащитная обработка			
108.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
108. 1.	строительных конструкций?		
108. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
109.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
110.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту,	Пункт 18 ППР	



	емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?		
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарноспасательной техники?	Пункт 75 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
114.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
114.2.	стоянки транспорта?		
114.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
114.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		

115.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
116.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
117.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	

119.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	<a href="#">Пункты 72(1), 72(2) ППР</a>	
120.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
121.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
Система отопления			
122.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
123.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
124.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	

	негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?		
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
126.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
126. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
126. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
126. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
127.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из	Подпункт "в" пункта 83 ППР	

	систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?		
129.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом	Подпункт "е" пункта 84	

	использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	ППР	
135.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	

140.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	<a href="#">Пункт 85 ППР</a>	
141.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	<a href="#">Пункт 88 ППР</a>	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица) (подпись) \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист) (подпись) \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

## Приложение N 7 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным



предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и	Подпункт "а" пункта 23 ППР	

	материалов:		
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
8.1	на чердаках?		
8.2	на технических этажах?		
8.3	в вентиляционных камерах?		
8.4	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1	кладовых?		
10.2	киосков?		

10.3	ларьков?		
10.4	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных	Пункт 26 ППР	



	проемов подвальных и цокольных этажей здания?		
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?		
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	

25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно	Пункт 7 ППР	

	находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?		
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
34.1.	инструкции о действиях обслуживающего		

	персонала на случай пожара?		
34.2.	телефонной связи?		
34.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
34.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
35.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	

37.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 23 ППР</a>	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	<a href="#">Пункт 25 ППР</a>	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?		
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	<a href="#">Пункт 53 ППР</a>	
41.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
42.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным	<a href="#">Пункт 8 ППР</a>	

	пребыванием людей?		
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
43.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
43.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка	Пункт 31 ППР	

	новогодней елки на устойчивом основании?		
47.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
49.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
49.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
49.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	



49.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
49.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
50.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" <5>	
51.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
52.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
53.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
54.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-		

	технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
55.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
56.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР	
56.1.	на лестничных клетках?		
56.2.	на цокольных этажах?		
56.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
56.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
58.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
59.	Организовано ли проверяемым лицом не реже,	Пункты 55, 59 ППР	

	чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
61.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
62.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
63.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
65.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	Пункт 57 ППР	

	пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?		
65.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
65.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
65.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
65.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
65.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
66.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	<a href="#">Пункт 58 ППР</a>	
67.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	<a href="#">Пункт 70 ППР</a>	
68.	Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?	<a href="#">Пункт 475 ППР</a>	

69.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
70.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
71.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
73.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
74.	Хранятся ли проверяемым лицом огнетушители с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
75.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать	Пункт 480 ППР	

	безопасной эвакуации людей?		
76.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
77.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
78.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
Система вентиляции			
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
80.	Открыты ли проверяемым лицом	Подпункт "б" пункта 48	

	эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	ППР	
81.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
82.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
83.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
83.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
83.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
83.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие	Подпункт "а" пункта 36	

	на путях эвакуации:	ППР	
84.1.	порогов?		
84.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
84.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
84.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
85.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
85.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
85.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
85.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
87.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на	Пункт 35 ППР	



	дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?		
88.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
88.1.	в проходах?		
88.2.	в коридорах?		
88.3.	в тамбурах?		
88.4.	на галереях?		
88.5.	в лифтовых холлах?		
88.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
88.7.	в дверных проемах?		
88.8.	в эвакуационных люках?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
90.1.	сушилок?		

90.2.	вешалок для одежды?		
90.3.	гардеробов?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
92.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
93.	Исключены ли проверяемым лицом:		
93.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
93.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
93.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого	Пункт 37 ППР	

	оборудования?		
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
97.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
98.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
99.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	

100.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
102.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
102. 1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
102. 2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
103. 1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
103. 2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток,	Подпункт "г" пункта 42 ППР	

	электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?		
105.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые	Подпункт "з" пункта 42 ППР	

	фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?		
109.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
110.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
110. 1.	строительных конструкций?		
110. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
111.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1	Пункт 21 ППР	

	раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?		
112.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций; инженерного оборудования зданий и сооружений?	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	
Территория объекта			
113.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	<a href="#">Пункт 18 ППР</a>	
114.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарноспасательной техники?		

116.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
116. 1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
116. 2.	стоянки транспорта?		
116. 3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
116. 4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
117.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
118.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
119.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание	Пункт 78 ППР	



	защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?		
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
121.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
122.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	

Система отопления

124.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
126.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
127.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
128.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	

128.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
128.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
128.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
129.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
130.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других тепло производящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
132.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
133.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других	Подпункт "е" пункта 83 ППР	

	теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?		
134.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
136.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
138.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также	Пункт 81 ППР	

	других отопительных приборов и систем?		
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
140.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
142.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
143.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

Приложение N 8  
к приказу МЧС России  
от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания вокзала (класс функциональной пожарной опасности Ф3.3), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		



1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
4.7	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	<a href="#">Подпункт "л" пункта 461 ППР</a>	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	<a href="#">Пункт 22 ППР</a>	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	<a href="#">Пункт 22 ППР</a>	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и	<a href="#">Подпункт "а" пункта 23 ППР</a>	

	материалов:		
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных	Пункт 26 ППР	

	проемов подвальных и цокольных этажей здания?		
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания	Пункт 62 ППР	



	дверей?		
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	

29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
34.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной	Подпункт "о" пункта 23 ППР	

	документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?		
35.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 23 ППР</a>	
36.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	<a href="#">Пункт 25 ППР</a>	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	<a href="#">Пункт 25 ППР</a>	
38.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
39.	Организовано ли проверяемым лицом	<a href="#">Пункт 8 ППР</a>	

	круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?		
Обучение мерам пожарной безопасности			
40.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
41.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
42.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума?		<5>
43.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
44.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		

Обозначение мест для курения			
45.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
46.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР	
46.1.	на лестничных клетках?		
46.2.	на цокольных этажах?		
46.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
46.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
47.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
48.	Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
49.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного	Пункты 55, 59 ППР	

	противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
51.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
52.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
53.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
54.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
55.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	

55.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
55.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
55.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
55.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
55.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
56.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
58.	Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?	Пункт 475 ППР	
59.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство	Пункт 475 ППР	

	огнетушителей одноразовой пломбой?		
60.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
61.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
62.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
63.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	



66.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
67.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
68.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482 - 485 ППР Приложения N 5 и N 6 ППР	
69.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
70.	Приспособлены ли проверяемым лицом	Пункт 60(1) ППР	

	водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?		
71.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
73.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
74.	Исключено ли проверяемым лицом подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
75.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1	Пункт 50 ППР	

	раза в год)?		
76.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
76.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
76.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
76.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
77.1.	порогов?		
77.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
77.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
77.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
78.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	

78.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
78.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
78.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
79.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
80.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
81.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
81.1.	в проходах?		
81.2.	в коридорах?		
81.3.	в тамбурах?		
81.4.	на галереях?		

81.5.	в лифтовых холлах?		
81.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
81.7.	в дверных проемах?		
81.8.	в эвакуационных люках?		
82.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
83.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
83.1.	сушилок?		
83.2.	вешалок для одежды?		
83.3.	гардеробов?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
85.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
86.	Исключены ли проверяемым лицом:		

86.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
86.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
86.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
88.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
89.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом остекление	Подпункт "и" пункта 23	

	балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	ППР	
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
93.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
95.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
95.1.	обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
95.2.	эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями),		

	предусмотренными конструкцией светильника?		
96.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
96.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
96.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом оставление	Подпункт "е" пункта 42	



	без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 42</a> ППР	
102.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	<a href="#">Пункт 40</a> ППР	

Огнезащитная обработка		
103.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты:	Пункт 21 ППР
103.1.	строительных конструкций?	
103.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?	
104.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР
105.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР
Территория объекта		
106.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР

107.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
109. 1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
109. 2.	стоянки транспорта?		
109. 3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
109. 4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
110.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на		Пункт 74 ППР

	расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?		
111.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
112.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
114.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой	Пункты 72(1), 72(2) ППР	

	растительности на территории объекта?		
115.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
117.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
118.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
119.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	

120.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
121.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
121. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
121. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
121. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
122.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
123.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	

124.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
126.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
127.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	

130.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
131.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
132.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
135.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			



136.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 23 ППР</a>	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	<a href="#">Пункт 46 ППР</a>	
138.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	

	надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?		
--	--	--	--

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 9 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

### Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания поликлиники, амбулатории (класс функциональной пожарной опасности Ф3.4), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	



	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	<a href="#">Подпункт "л" пункта 461 ППР</a>	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	<a href="#">Пункт 22 ППР</a>	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	<a href="#">Пункт 22 ППР</a>	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и	<a href="#">Подпункт "а" пункта 23 ППР</a>	

	материалов:		
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных	Пункт 26 ППР	

	проемов подвальных и цокольных этажей здания?		
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания	Пункт 62 ППР	

	дверей?		
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	

29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Исключено ли проверяемым лицом размещение:	Пункт 11 ППР	
32.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		

32.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	



38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
40.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
41.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
42.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключены ли проверяемым лицом при		

	проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
44.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
44.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
44.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
44.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
44.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
45.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	

46.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт "д" пункта 136 ППР	
48.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
49.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
50.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт

"в" пункта 136 ППР, а не пункта 136(1) ППР.

51.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт "в" пункта 136(1) ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и другие), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
53.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности	
54.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	"Обучение мерам пожарной безопасности	

55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?	работников организаций" <5>	
56.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
57.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
58.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
59.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР	
<p>КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.</p>			
63.1	на лестничных клетках?		

63.2	на цокольных этажах?		
63.3	в подвальных и чердачных помещениях?		
63.4	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
61.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
62.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	

65.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
66.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
67.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
68.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
68.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
68.3.	организована ли перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
68.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами		

	для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
68.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
69.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
71.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
72.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
73.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
74.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
75.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и	Пункт 478 ППР	



	исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?		
76.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	<a href="#">Пункт 478 ППР</a>	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	<a href="#">Пункт 479 ППР</a>	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	<a href="#">Пункт 480 ППР</a>	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	<a href="#">Пункт 480 ППР</a>	
80.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного	<a href="#">Пункт 481 ППР</a>	

	водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?		
81.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482 - 485 ППР Приложения N 5 и N 6 ППР	
82.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
83.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
84.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие	Подпункт "а" пункта 48	

	дверей вентиляционных камер?	ППР	
86.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
87.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
88.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
89.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
89.1	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
89.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
89.3	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		

Эвакуационные пути и выходы

90.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
90.1.	порогов?		
90.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
90.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
90.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
91.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
91.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
91.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	

93.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
94.1.	в проходах?		
94.2.	в коридорах?		
94.3.	в тамбурах?		
94.4.	на галереях?		
94.5.	в лифтовых холлах?		
94.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
94.7.	в дверных проемах?		
94.8.	в эвакуационных люках?		
95.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	

96.1.	сушилок?		
96.2.	вешалок для одежды?		
96.3.	гардеробов?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
99.	Исключены ли проверяемым лицом:		
99.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
99.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
99.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
100.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным	Пункт 37 ППР	

	выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?		
101.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
104.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
105.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться	Пункт 135 ППР	

	самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов)?		
106.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об обеспечении объектов медицинских организаций, расположенных в сельской местности, приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание?	Пункт 140 ППР	
Электротехническая продукция			
107.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
108.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
110.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
110. 1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
110. 2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями),		



	предусмотренными конструкцией светильника?		
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
111.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
111.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	

115.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по	Пункт 40 ППР	

	эксплуатации?		
Огнезащитная обработка			
118.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.			
127. 1	строительных конструкций?		
127. 2	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
119.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
120.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	

Территория объекта			
121.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
124. 1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
124. 2.	стоянки транспорта?		
124.	строительства (установки) зданий и		

3.	сооружений?		
124.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
4.			
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
126.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	<a href="#">Пункт 79 ППР</a>	
128.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	<a href="#">Пункты 72(1), 72(2) ППР</a>	

129.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
131.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
132.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
133.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у	Пункт 81 ППР	

	эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?		
135.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
135. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
135. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
135. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
136.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
138.	Исключена ли проверяемым лицом подача	Подпункт "г" пункта 83	

	топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	ППР	
139.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
140.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
141.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
142.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
143.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	



144.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	<a href="#">Пункт 86 ППР</a>	
145.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	<a href="#">Пункт 87 ППР</a>	
147.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	<a href="#">Пункт 46 ППР</a>	
148.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	<a href="#">Пункт 85 ППР</a>	
149.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	<a href="#">Пункт 88 ППР</a>	
Источники открытого пламени			

150.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 23 ППР</a>	
151.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	<a href="#">Пункт 46 ППР</a>	
152.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	

	надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?		
--	--	--	--

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 10 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (класс функциональной пожарной опасности Ф3.5), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		



4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		

7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение	Подпункт "к" пункта 23	

	вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное	Пункт 37(1) ППР	

	состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?		
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	

20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	

25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемого лица?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места	Пункт 7 ППР	

	хранения первичных средств пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
34.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	



35.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
39.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	

41.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
42.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
43.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
43.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
43.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
43.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
43.4.	полное выключение света в помещении во время	Подпункт "д" пункта 32	

	спектаклей или представлений?	ППР	
43.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
44.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
45.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности	
46.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
47.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?	<5>	
48.	Согласованы ли проверяемым лицом	Пункт 3 ППР, приказ	

	специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	МЧС России от 12.12.2007 N 645	
49.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
50.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР Пункт 14 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":		
51.1.	на лестничных клетках?		
51.2.	на цокольных этажах?		
51.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
51.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	

53.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
54.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
55.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
56.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
57.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
58.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
59.	Исключена ли проверяемым лицом установка	Пункт 56 ППР	

	автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?		
60.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
60.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
60.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
60.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
60.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
60.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
61.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение	Пункт 70 ППР	

	сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?		
63.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
64.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
65.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
66.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
67.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
68.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
69.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение	Пункт 479 ППР	

	огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?		
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
72.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
73.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным	Пункты 482 - 485 ППР Приложения N 5 и N 6 ППР	



	инструментом и инвентарем действующим требованиям?		
74.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
75.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
76.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
78.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
79.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к	Подпункт "в" пункта 48 ППР	

	воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?		
80.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
81.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
81.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
81.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
81.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
82.1.	порогов?		
82.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их		

	изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
82.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
82.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
83.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
83.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
83.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
83.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
85.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов,	Подпункт "б" пункта 36 ППР	

	изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:		
86.1.	в проходах?		
86.2.	в коридорах?		
86.3.	в тамбурах?		
86.4.	на галереях?		
86.5.	в лифтовых холлах?		
86.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
86.7.	в дверных проемах?		
86.8.	в эвакуационных люках?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
88.1.	сушилок?		
88.2.	вешалок для одежды?		
88.3.	гардеробов?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов	Подпункт "в" пункта 36 ППР	

	на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?		
90.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
91.	Исключены ли проверяемым лицом:		
91.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
91.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
91.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении	Пункт 43 ППР	

	при отключении рабочего освещения?		
94.	Обеспечены ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
95.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	

99.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
100.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
100. 1.	обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
100. 2.	эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
101. 1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
101. 2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при	Подпункт "г" пункта 42 ППР	

	отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	



107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
108.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
108. 1.	строительных конструкций?		
108. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
109.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	

110.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	

114.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
114.2.	стоянки транспорта?		
114.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
114.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	
116.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
117.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	

	почвами?		
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	<a href="#">Пункт 79 ППР</a>	
119.	Исключено ли проверяемым лицом выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	<a href="#">Пункты 72(1), 72(2) ППР</a>	
120.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
121.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
Система отопления			
122.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	

123.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
124.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
126.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
126. 1	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
126. 2	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		

126. 3	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
127.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
129.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих	Подпункт "з" пункта 83 ППР	

	на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?		
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	
135.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	

138.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
139.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
140.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
141.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
142.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	



144.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
145.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 11 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая  
при осуществлении федерального государственного  
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивно-тренировочного учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытового помещения, бани (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6), при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_.

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_.

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа \_\_\_\_\_.

и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	<a href="#">Подпункт "л" пункта 461 ППР</a>	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	<a href="#">Пункт 22 ППР</a>	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	<a href="#">Пункт 22 ППР</a>	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и	<a href="#">Подпункт "а" пункта 23 ППР</a>	



	материалов:		
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключена ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатации в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных	Пункт 26 ППР	

	проемов подвальных и цокольных этажей здания?		
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	

25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещения производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно	Пункт 7 ППР	

	находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Исключено ли проверяемым лицом размещение	Пункт 11 ППР	
32.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		

33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени	Пункт 25 ППР	

	огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?		
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Пункт 61 ППР	
40.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
40.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
40.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
41.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости помещений выше 2-го этажа?	Пункт 31 ППР	
42.	Обеспечено ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием	Пункт 31 ППР	



	людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?		
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
46.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
46.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
46.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других	Подпункт "в" пункта 32 ППР	

	пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?		
46.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
46.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
46.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
47.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
48.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
49.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		<5>
50.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от	

	пожарной безопасности?	12.12.2007 N 645	
51.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
52.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
53.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР	
53.1.	на лестничных клетках?		
53.2.	на цокольных этажах?		
53.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
53.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
54.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
55.	Обеспечены ли проверяемым лицом	Пункты 55, 59 ППР	

	исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?		
56.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
58.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
59.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
60.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
61.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных	Пункт 56 ППР	

	гидрантов?		
62.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
62.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
62.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
62.3.	организована ли перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
62.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
62.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их	Пункт 70 ППР	

	освидетельствования?		
65.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
66.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
67.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
68.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
69.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
70.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в	Пункт 479 ППР	

	отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?		
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
74.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
75.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим	Пункты 482 - 485 ППР Приложения N 5 и N 6 ППР	

	требованиям?		
76.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
77.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
78.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
80.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
81.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и	Подпункт "в" пункта 48 ППР	



	кондиционирования воздуха?		
82.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
83.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
83.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
83.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
83.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
84.1.	порогов?		
84.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		

84.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
84.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
85.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
85.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
85.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
85.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
87.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	

88.1.	в проходах?		
88.2.	в коридорах?		
88.3.	в тамбурах?		
88.4.	на галереях?		
88.5.	в лифтовых холлах?		
88.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
88.7.	в дверных проемах?		
88.8.	в эвакуационных люках?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
90.1.	сушилок?		
90.2.	вешалок для одежды?		
90.3.	гардеробов?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	

92.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
93.	Исключены ли проверяемым лицом:		
93.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
93.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
93.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте	Подпункт "д" пункта 23	

	предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	ППР	
97.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
98.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
99.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	

102.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
102. 1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
102. 2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
103. 1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
103. 2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	

105.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых	Пункт 40 ППР	

	электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?		
Огнезащитная обработка			
110.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
110. 1.	строительных конструкций?		
110. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
111.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
112.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока	Пункт 21 ППР	



	огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?		
Территория объекта			
113.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
114.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
116.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		

116.2.	стоянки транспорта?		
116.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
116.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
117.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	
118.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
119.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	
120.	Исключено ли проверяемым лицом	<a href="#">Пункт 79 ППР</a>	

	использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?		
121.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	<a href="#">Пункты 72(1), 72(2) ППР</a>	
122.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
123.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
Система отопления			
124.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
125.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	

	приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?		
126.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
128.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
128. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
128. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
128. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		

129.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
130.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
133.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
134.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	

135.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	<a href="#">Подпункт "г" пункта 84 ППР</a>	
136.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	<a href="#">Подпункт "е" пункта 84 ППР</a>	
137.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	<a href="#">Пункт 86 ППР</a>	
138.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	<a href="#">Пункт 87 ППР</a>	
140.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	<a href="#">Пункт 46 ППР</a>	

141.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
142.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
143.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
144.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
145.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки	Пункт 47 ППР	

	керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?		
147.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	



-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366, 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607, 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата)

## Приложение N 12 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении зданий религиозного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф3.7), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	<a href="#">Подпункт "л" пункта 461 ППР</a>	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	<a href="#">Пункт 22 ППР</a>	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	<a href="#">Пункт 22 ППР</a>	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и	<a href="#">Подпункт "а" пункта 23 ППР</a>	

	материалов:		
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключена ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранения горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		



10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных	Пункт 26 ППР	

	проемов подвальных и цокольных этажей здания?		
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие транспарантов и баннеров, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или проверяемым лицом трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Исключены ли проверяемым лицом приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние устройства для самозакрывания	Пункт 62 ППР	

	дверей?		
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	

29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Исключено ли проверяемым лицом размещение:	Пункт 11 ППР	
32.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		

32.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт "о" пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	

38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
40.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
40.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
40.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
41.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при	Пункт 31 ППР	

	проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - выше 1-го этажа?		
42.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	<a href="#">Пункт 31 ППР</a>	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение линзовых прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горючих конструкций и материалов, указанном в технических условиях эксплуатации изделия?	<a href="#">Пункт 44 ППР</a>	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом применение светофильтров для прожекторов и софитов из негорючих материалов?	<a href="#">Пункт 44 ППР</a>	
45.	Имеется ли огнетушитель (не менее одного) в части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения?	<a href="#">Пункт 493 ППР</a>	
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	<a href="#">Пункт 31 ППР</a>	
47.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка	<a href="#">Пункт 31 ППР</a>	



	новогодней елки на устойчивом основании?		
48.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
50.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
50.1	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
50.2	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
50.3	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	

50.4	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
50.5	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
51.	Предусмотрена ли проверяемым лицом телефонная связь в помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна?	Пункт 494 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в помещениях молельных залов горючих жидкостей, не предназначенные для проведения обрядов?	Пункт 495 ППР	
53.	Осуществляется ли проверяемым лицом хранение горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов, в специально оборудованных местах?	Пункт 495 ППР	
54.	Исключено ли проверяемым лицом превышение суточной потребности запасов горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов, в молельном зале?	Пункт 495 ППР	
55.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов, в молельных залах в стеклянной таре?	Пункт 495 ППР	

56.	Осуществляется ли проверяемым лицом розлив горючих жидкостей в лампы и светильники из закрытой небьющейся емкости?	<a href="#">Пункт 495 ППР</a>	
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение электронагревательных приборов на расстоянии не менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 495 ППР</a>	
58.	Исключено ли проверяемым лицом пожароопасных работ в здании (помещении) в присутствии прихожан?	<a href="#">Пункт 496 ППР</a>	
59.	Осуществляется ли проверяемым лицом ежедневная проверка путей эвакуации людей, эвакуационных и аварийных выходов и приведены ли проверяемым лицом они в соответствие с требованиями <a href="#">Правил</a> ?	<a href="#">Пункт 497 ППР</a>	
60.	Предусмотрены ли проверяемым лицом дополнительные организационные противопожарные мероприятия при проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей?	<a href="#">Пункт 498 ППР</a>	
61.	Исключена ли проверяемым лицом установка подсвечников, светильников и других устройств с открытым огнем на негорючее основание в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание?	<a href="#">Пункт 499 ППР</a>	

62.	Обеспечивается ли проверяемым лицом установка разожженных кадил во время проведения богослужения только на негорючее основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов?	Пункт 499 ППР	
63.	Обеспечивается ли проверяемым лицом расстояние не менее 0,5 метра от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов?	Пункт 499 ППР	
64.	Исключено ли проверяемым лицом размещение вешалок для одежды прихожан и мест для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подсвечников и источников открытого огня, от печей и вытяжек из печей?	Пункт 500 ППР	
65.	Обеспечивается ли проверяемым лицом крепление к полу ковров и ковровых дорожек, за исключением используемых только во время богослужений?	Пункт 501 ППР	
66.	Обеспечивается ли проверяемым лицом временное размещение в молельном зале горючих материалов (ели, сухая трава) на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня?	Пункт 502 ППР	

67.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение травы по площади молебного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой?	Пункт 503 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
68.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
69.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
70.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		<5>
71.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
72.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		

Обозначение мест для курения		
73.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР
74.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР
74.1.	на лестничных клетках?	
74.2.	на цокольных этажах?	
74.3.	в подвальных и чердачных помещениях?	
74.4.	на территории объекта?	
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение		
75.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР
76.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР
77.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок	Пункты 55, 59 ППР

	работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
79.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
80.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
81.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
82.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
83.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными	Пункт 57 ППР	

	стволами и пожарными запорными клапанами?		
84.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
85.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
86.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
87.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
88.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
89.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
90.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
91.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	



92.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
93.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
94.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
95.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
96.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
97.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ППР	
98.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать	Пункт 480 ППР	

	безопасной эвакуации людей?		
99.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
100.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
101.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482 - 485 ППР Приложения N 5 и N 6 ППР	
102.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или проверяемым лицом) производственных	Пункт 60 ППР	

	целей?		
103.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
104.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
105.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
106.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
108.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами	Пункт 50 ППР	

	вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?		
109.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
109. 1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
109. 2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
109. 3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
110.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
110. 1.	порогов?		
110. 2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
110. 3.	вращающихся дверей и турникетов?		

110.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
111.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
111.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
111.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
113.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	

114. 1.	в проходах?		
114. 2.	в коридорах?		
114. 3.	в тамбурах?		
114. 4.	на галереях?		
114. 5.	в лифтовых холлах?		
114. 6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
114. 7.	в дверных проемах?		
114. 8.	в эвакуационных люках?		
115.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
116.	сушилок?		

1.			
116. 2.	вешалок для одежды?		
116. 3.	гардеробов?		
117.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
118.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
119.	Исключены ли проверяемым лицом:		
119. 1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
119. 2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
119. 3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	

120.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
121.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
124.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			



125.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
126.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
128.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
128. 1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
128. 2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
129.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
129. 1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
129.	около электродвигателей и пусковой		

2.	аппаратуры?		
130.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
132.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и	Подпункт "з" пункта 42 ППР	

	других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?		
135.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
136.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
136. 1.	строительных конструкций?		
136.	инженерного оборудования зданий и		

2.	сооружений?		
137.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	
138.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	
Территория объекта			
139.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	<a href="#">Пункт 18 ППР</a>	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	
141.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок,	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	

	предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
142.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
142.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
142.2.	стоянки транспорта?		
142.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
142.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
144.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и	Пункт 77 ППР	

	сухой растительности?		
145.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
147.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
148.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание	Пункт 77 ППР	

	отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?		
Система отопления			
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
151.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
152.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
154.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а	Пункт 82 ППР	

	также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:		
154.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
154.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
154.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
155.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
156.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
157.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
158.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	



159.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	<a href="#">Подпункт "е" пункта 83 ППР</a>	
160.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 83 ППР</a>	
161.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	<a href="#">Подпункт "г" пункта 84 ППР</a>	
162.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	<a href="#">Подпункт "е" пункта 84 ППР</a>	
163.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	<a href="#">Пункт 86 ППР</a>	
164.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	

	ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?		
165.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
166.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
167.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
168.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
169.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
170.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими	Подпункт "з" пункта 23 ППР	

	способами с применением открытого огня?		
171.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
172.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
173.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
174.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если проверяемым лицом требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 13 приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания общеобразовательной организации, организации дополнительного образования детей, профессиональной образовательной организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах	Пункты 2, 460 - 461 ППР	



	пожарной безопасности?		
5.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
5.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
5.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
6.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	

8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	в подвалах?		
8.3.	на цокольных этажах?		
8.4.	под свайными пространством зданий?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	на технических этажах?		
9.3.	в вентиляционных камерах?		
9.4.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	

11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
11.1.	кладовых?		
11.2.	киосков?		
11.3.	ларьков?		
11.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
15.	Проведены ли проверяемым лицом не реже 1	Пункт 24 ППР	

	<p>раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?</p>		
16.	<p>Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?</p>	<p>Пункт 26 ППР</p>	
17.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?</p>	<p>Пункт 37(1) ППР</p>	
18.	<p>Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:</p>	<p>Пункт 40(1) ППР</p>	
18.1.	<p>выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?</p>		
18.2.	<p>не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?</p>		
19.	<p>Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и</p>	<p>Пункт 40(1) ППР</p>	

	проводов открытым способом?		
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
21.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
22.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
22.1.	систем предотвращения пожара?		
22.2.	систем противопожарной защиты?		
23.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
24.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
25.	Отсутствуют ли приспособления,	Пункт 62 ППР	

	препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?		
26.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	<a href="#">Пункт 62 ППР</a>	
27.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	<a href="#">Пункт 63 ППР</a>	
27.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
27.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	<a href="#">Пункт 64 ППР</a>	
29.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	<a href="#">Пункт 65 ППР</a>	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на	<a href="#">Пункт 20 ППР</a>	

	дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?		
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
32.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических	Пункт 12 ППР	



	тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
36.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
36.2.	телефонной связи?		
36.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
36.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
37.	Обеспечило ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом изменение	Подпункт "о" пункта 23	

	(без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	ППР	
39.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
43.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов	Пункт 61 ППР	

	по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?		
44.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
45.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
45.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
45.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
46.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
47.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым	Пункт 31 ППР	

	пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?		
48.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
51.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
51.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
51.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других	Подпункт "в" пункта 32 ППР	

	пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?		
51.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
51.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
51.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
53.	Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
54.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	

55.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" <5>	
57.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
58.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
59.	Согласованы ли проверяемым лицом в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	

60.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
61.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР	
62.1.	на лестничных клетках?		
62.2.	на цокольных этажах?		
62.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
62.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
64.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и	Пункты 55, 59 ППР	

	ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?		
65.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
67.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
69.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
70.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	



71.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
71.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
71.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
71.3.	организована ли перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
71.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
71.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	

74.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
75.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
76.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
77.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
78.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
79.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ППР	

81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	<a href="#">Пункт 480 ППР</a>	
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	<a href="#">Пункт 480 ППР</a>	
83.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Пункт 481 ППР</a>	
84.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	<a href="#">Пункты 482 - 485 ППР</a> <a href="#">Приложения N 5 и N 6</a> ППР	
85.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на	<a href="#">Пункт 60 ППР</a>	

	использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?		
86.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
87.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
89.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
91.	Определило ли проверяемое лицо порядок и	Пункт 50 ППР	

	сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?		
92.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
92.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
92.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
92.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
93.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
93.1.	порогов?		
93.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
93.3.	вращающихся дверей и турникетов?		

93.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
94.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
94.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
94.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
95.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
96.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
97.1.	в проходах?		

97.2.	в коридорах?		
97.3.	в тамбурах?		
97.4.	на галереях?		
97.5.	в лифтовых холлах?		
97.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
97.7.	в дверных проемах?		
97.8.	в эвакуационных люках?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
99.1.	сушилок?		
99.2.	вешалок для одежды?		
99.3.	гардеробов?		
100.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
101.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация	Подпункт "г" пункта 36	

	самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	ППР	
102.	Исключены ли проверяемым лицом:		
102.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
102.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
102.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
103.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
104.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
105.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией	Подпункт "д" пункта 23 ППР	



	двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
107.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
108.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
109.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	

111.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
111.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
111.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
112.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
112.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	

114.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых	Пункт 40 ППР	

	электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?		
Огнезащитная обработка			
119.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
119. 1.	строительных конструкций?		
119. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
120.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
121.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока	Пункт 21 ППР	

	огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?		
Территория объекта			
122.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
123.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
125.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		

125. 2.	стоянки транспорта?		
125. 3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
125. 4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
126.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	
127.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
128.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	
129.	Исключено ли проверяемым лицом	<a href="#">Пункт 79 ППР</a>	

	использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?		
130.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	<a href="#">Пункты 72(1), 72(2) ППР</a>	
131.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
132.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
Система отопления			
133.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	

	приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?		
135.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
137. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
137. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
137. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		



138.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
140.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
141.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
142.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	

144.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	<a href="#">Подпункт "г" пункта 84 ППР</a>	
145.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	<a href="#">Подпункт "е" пункта 84 ППР</a>	
146.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	<a href="#">Пункт 86 ППР</a>	
147.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	<a href="#">Пункт 81 ППР</a>	
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	<a href="#">Пункт 87 ППР</a>	
149.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	<a href="#">Пункт 46 ППР</a>	

150.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
151.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
152.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
153.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
154.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
155.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и	Пункт 47 ППР	

	настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?		
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 14 приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания образовательной организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		



	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах	Пункты 2, 460 ППР	

	пожарной безопасности?		
5.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
5.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?		
5.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
6.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	

8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	в подвалах?		
8.3.	на цокольных этажах?		
8.4.	под свайными пространством зданий?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	на технических этажах?		
9.3.	в вентиляционных камерах?		
9.4.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	

11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
11.1.	кладовых?		
11.2.	киосков?		
11.3.	ларьков?		
11.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет		

	эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и	Пункт 40(1) ППР	

	проводов открытым способом?		
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
20.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
21.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
21.1.	систем предотвращения пожара?		
21.2.	систем противопожарной защиты?		
22.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
23.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
24.	Отсутствуют ли приспособления,	Пункт 62 ППР	

	препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?		
25.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	<a href="#">Пункт 62 ППР</a>	
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	<a href="#">Пункт 63 ППР</a>	
26.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
26.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
27.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	<a href="#">Пункт 64 ППР</a>	
28.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	<a href="#">Пункт 65 ППР</a>	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на	<a href="#">Пункт 20 ППР</a>	



	дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?		
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункт 7 ППР</a>	
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	<a href="#">Пункт 4 ППР</a>	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	<a href="#">Пункт 6 ППР</a>	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	<a href="#">Пункт 12 ППР</a>	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических	<a href="#">Пункт 12 ППР</a>	

	тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?		
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом изменение	Подпункт "о" пункта 23	

	(без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	ППР	
38.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
41.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
42.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов	Пункт 61 ППР	

	по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?		
43.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
44.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
44.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
44.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
45.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым	Пункт 31 ППР	

	пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?		
47.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
50.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
50.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
50.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других	Подпункт "в" пункта 32 ППР	

	пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?		
50.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
50.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
50.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
52.	Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
53.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	

54.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" <5>	
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
57.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
58.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
59.	Определены ли проверяемым лицом порядок и		

	сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
60.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР	
61.1.	на лестничных клетках?		
61.2.	на цокольных этажах?		
61.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
61.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного	Пункты 55, 59 ППР	



	противопожарного водоснабжения?		
64.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
66.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
67.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
68.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
69.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	

70.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
71.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
72.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
73.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
74.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
75.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
76.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	

78.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
79.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
80.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
81.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
82.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
83.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ППР	

85.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
86.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
87.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
88.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482 - 485 ППР Приложения N 5 и N 6 ППР	
89.	Исключено ли проверяемым лицом	Пункт 60 ППР	

	использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?		
90.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
91.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
93.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
95.	Определило ли проверяемое лицо порядок и	Пункт 50 ППР	

	сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?		
96.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
96.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
96.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
96.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
97.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
97.1.	порогов?		
97.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
97.3.	вращающихся дверей и турникетов?		

97.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
98.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
98.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
98.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
100.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
101.	в проходах?		

1.			
101. 2.	в коридорах?		
101. 3.	в тамбурах?		
101. 4.	на галереях?		
101. 5.	в лифтовых холлах?		
101. 6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
101. 7.	в дверных проемах?		
101. 8.	в эвакуационных люках?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
103. 1.	сушилок?		



103. 2.	вешалок для одежды?		
103. 3.	гардеробов?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
105.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
106.	Исключены ли проверяемым лицом:		
106. 1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
106. 2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
106. 3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
107.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным	Пункт 37 ППР	

	выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?		
108.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
109.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
110.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
111.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение	Пункт 41 ППР	

	воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?		
113.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
115.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
115. 1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
115. 2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
116. 1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
116. 2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		

117.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
119.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и	Подпункт "з" пункта 42 ППР	

	реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?		
122.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
123.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
123. 1.	строительных конструкций?		
123. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		

124.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
125.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
126.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
127.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	

129.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
129. 1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
129. 2.	стоянки транспорта?		
129. 3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
129. 4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
130.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
131.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
132.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание	Пункт 78 ППР	

	защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?		
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	<a href="#">Пункт 79 ППР</a>	
134.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	<a href="#">Пункты 72(1), 72(2) ППР</a>	
135.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
136.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	



Система отопления			
137.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
138.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
139.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
141.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	

141.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
141.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
141.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
142.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
144.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
145.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
146.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других	Подпункт "е" пункта 83 ППР	

	теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?		
147.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
151.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также	Пункт 81 ППР	

	других отопительных приборов и систем?		
152.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
153.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
155.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
156.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
<b>Источники открытого пламени</b>			
157.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
158.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка	Пункт 46 ППР	

	мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?		
159.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
161.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 15 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		



1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 - 461 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		

4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и	Подпункт "к" пункта 461 ППР	

	приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия		
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	

7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
<p>КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.</p>			

1.			
10.2.	киосков?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола		

	испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и	Пункт 43 ППР	

	исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?		
19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей	Пункт 62 ППР	



	(устройств)?		
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	<a href="#">Пункт 62 ППР</a>	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	<a href="#">Пункт 63 ППР</a>	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	<a href="#">Пункт 64 ППР</a>	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	<a href="#">Пункт 65 ППР</a>	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их	<a href="#">Пункт 20 ППР</a>	

	категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?		
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	

34.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
34.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
34.2.	телефонной связи?		
34.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
34.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной	Подпункт "о" пункта 23 ППР	

	пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?		
37.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
41.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной	Пункт 61 ППР	

	безопасности зданий и сооружений?		
42.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
43.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
43.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
43.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	

46.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
49.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
49.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
49.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел,	Подпункт "г" пункта 32 ППР	

	стульев и иных вещей (мебели, материалов)?		
49.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
49.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
51.	Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
52.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	
53.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения	Пункт 90 ППР	

	взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?		
Обучение мерам пожарной безопасности			
54.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" <5>	
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
57.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
58.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		



Обозначение мест для курения			
59.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР	
60.1.	на лестничных клетках?		
60.2.	на цокольных этажах?		
60.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
60.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
62.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
63.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок	Пункты 55, 59 ППР	

	работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
65.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
66.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
67.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
68.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
69.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными	Пункт 57 ППР	

	стволами и пожарными запорными клапанами?		
70.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
71.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
72.	организована ли перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
73.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
74.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
75.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
76.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
77.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	

78.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
79.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
80.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
81.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
82.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
83.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ППР	
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать	Пункт 480 ППР	

	безопасной эвакуации людей?		
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	<a href="#">Пункт 480 ППР</a>	
86.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Пункт 481 ППР</a>	
87.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	<a href="#">Пункты 482 - 485 ППР</a> <a href="#">Приложения N 5 и N 6 ППР</a>	
88.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	<a href="#">Пункт 60 ППР</a>	

89.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
90.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
92.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
93.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
94.	Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с	Пункт 50 ППР	

	составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?		
95.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
95.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
95.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
95.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
96.1.	порогов?		
96.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
96.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
96.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на	Подпункт "ж" пункта 23	

	объекте защиты:	ППР	
97.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
97.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
97.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
99.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
100.1.	в проходах?		
100.2.	в коридорах?		



100.3.	в тамбурах?		
100.4.	на галереях?		
100.5.	в лифтовых холлах?		
100.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
100.7.	в дверных проемах?		
100.8.	в эвакуационных люках?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
102.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
102.1.	сушилок?		
102.2.	вешалок для одежды?		
102.	гардеробов?		

3.			
103.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
104.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
105.	Исключены ли проверяемым лицом:		
105.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
105.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
105.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
106.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	

107.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
108.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт "д" пункта 23 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт "и" пункта 23 ППР	
110.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
112.	Исключена ли проверяемым лицом	Подпункт "а" пункта 42	

	эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
114.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
114.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
114.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
115.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
115.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
115.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других	Подпункт "г" пункта 42 ППР	

	электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?		
117.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
119.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим	Подпункт "з" пункта 42 ППР	

	характеристикам для питания применяемых электроприборов?		
121.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
122.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
122. 1.	строительных конструкций?		
122. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
123.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией		Пункт 21 ППР

	изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?		
124.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	<a href="#">Пункт 21 ППР</a>	
Территория объекта			
125.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	<a href="#">Пункт 18 ППР</a>	
126.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	
128.	Исключено ли проверяемым лицом	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	

	использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:		
128.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
128.2.	стоянки транспорта?		
128.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
128.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
129.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	
130.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
131.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	



	полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?		
132.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
133.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
134.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			

136.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
138.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
140.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
140. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		

140. 2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
140. 3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
141.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
142.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
145.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	

146.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
147.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	
149.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
151.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до	Пункт 87 ППР	

	нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?		
152.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
154.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
155.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
156.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
157.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7	Пункт 46 ППР	

	и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?		
158.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
159.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 16 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

Форма проверочного листа  
(списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении  
федерального государственного пожарного надзора

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении производственного здания (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), относящихся к категории умеренного риска, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным

предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_.

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:



N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		

1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей,		

	тушение пожара и ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 460 ППР	
4.	Создано ли проверяемым лицом подразделение пожарной охраны на территории объекта?	часть 1.1 статьи 97 Технического регламента	
5.	Оснащено ли проверяемым лицом	часть 1.2 статьи 97	

	подразделение пожарной охраны пожарными автомобилями?	Технического регламента	
6.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
<p>КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "а" пункта 461, а не пункта 460.</p>			
6.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 460 ППР	
<p>КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "б" пункта 461, а не пункта 460.</p>			
6.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 460 ППР	
<p>КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "в" пункта 461, а не пункта 460.</p>			

6.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 460 ППР
------	--	--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "г" пункта 461, а не пункта 460.

6.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 460 ППР
------	---	--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "д" пункта 461, а не пункта 460.

6.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 460 ППР
------	---	--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "е" пункта 461, а не пункта 460.

6.6.	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт "е" пункта 460 ППР
------	--	--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "ж" пункта 461, а не пункта 460.

6.7.	допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт "ж" пункта 460 ППР
------	---	--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "з" пункта 461, а не пункта 460.

6.8.	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?	Подпункт "з" пункта 460 ППР
------	--	--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "и" пункта 461, а не пункта 460.

6.9.	предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт "и" пункта 460 ППР
------	---	--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт

"к" пункта 461, а не пункта 460.

6.10. обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?

Подпункт "к" пункта 460  
ППР

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "л" пункта 461, а не пункта 460.

6.11. допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?

Подпункт "л" пункта 460  
ППР

7. Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и

Пункт 22 ППР

	технологическими коммуникациями?		
8.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	в подвалах?		
9.3.	на цокольных этажах?		
9.4.	под свайными пространствами зданий?		
9.5.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а	Подпункт "б" пункта 23	



	также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	ППР	
9.6.	на чердаках?		
9.7.	на технических этажах?		
9.8.	в вентиляционных камерах?		
9.9.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
11.1.	кладовых?		
11.2.	киосков?		
11.3.	ларьков?		
11.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков	Подпункт "м" пункта 23 ППР	

	кондиционеров?		
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений проверяемым лицом, требованиям пожарной	Пункт 40(1) ППР	

	безопасности:		
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем	Пункт 61 ППР	

	противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?		
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для samozакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
24.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного	Пункт 64 ППР	

	персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?		
27.	Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?	Пункт 348 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о размещении аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей	Пункт 7 ППР	

	при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
32.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
36.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
36.2.	телефонной связи?		

36.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
36.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
37.	Обеспечил ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
38.	Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Пункт 13 ППР	

39.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	<a href="#">Подпункт "о" пункта 23 ППР</a>	
40.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 23 ППР</a>	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	<a href="#">Пункт 25 ППР</a>	
42.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	<a href="#">Пункт 25 ППР</a>	
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	<a href="#">Пункт 53 ППР</a>	
44.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	



	решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?		
45.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт "д" пункта 136 ППР	
46.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
47.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
48.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
48.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		

48.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
49.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости.	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
51.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
53.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
54.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		

54.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт "а" пункта 32 ППР	
54.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
54.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
54.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
54.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
55.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
56.	Исключено ли проверяемым лицом применение	Пункт 137 ППР	

	керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?		
<p>КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "в" пункта 136, а не пункта 136(1).</p>			
57.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт "в" пункта 136(1) ППР	
58.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
59.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду сноска <5>, а не сноска <4>.

60.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" <4>	
61.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
62.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
63.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?		
64.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		

Обозначение мест для курения

65.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено":	Пункт 14 ППР	
66.1.	на лестничных клетках?		
66.2.	на цокольных этажах?		
66.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
66.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
67.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
68.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
69.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с	Пункты 55, 59 ППР	

	составлением соответствующих актов?		
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
71.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
72.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
73.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
74.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
75.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	

75.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
75.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
75.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
75.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
75.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
76.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
Система вентиляции			
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
79.	Обеспечена ли проверяемым лицом	Подпункт "б" пункта 48	



	возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
81.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
81.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
81.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
81.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
82.1.	порогов?		
82.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		

82.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
82.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
83.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
83.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
83.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
83.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
85.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	

86.1.	в проходах?		
86.2.	в коридорах?		
86.3.	в тамбурах?		
86.4.	на галереях?		
86.5.	в лифтовых холлах?		
86.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
86.7.	в дверных проемах?		
86.8.	в эвакуационных люках?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
88.1.	сушилок?		
88.2.	вешалок для одежды?		
88.3.	гардеробов?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	

90.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
91.	Исключены ли проверяемым лицом:		
91.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
91.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
91.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
Электротехническая продукция			

94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
95.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
97.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
97.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
97.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
98.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
98.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		

99.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и	Подпункт "з" пункта 42 ППР	

	реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
105.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
105. 1.	строительных конструкций?		
105. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		

106.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
107.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
108.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
109.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	Пункт 75 ППР	
109. 1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
109. 2.	около противопожарных стен?		



110.	Исключено ли проверяемым лицом использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
111.	Исключено ли проверяемым лицом использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
111. 1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
111. 2.	стоянки транспорта?		
111. 3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
111. 4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
113.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему	Пункт 77 ППР	

	территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?		
114.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	<a href="#">Пункт 79 ППР</a>	
116.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	<a href="#">Пункты 72(1), 72(2) ППР</a>	
117.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	

	нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?		
118.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
119.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
120.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
121.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	

123.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
123. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
123. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
123. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
124.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
125.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
126.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт "г" пункта 83 ППР	

127.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
129.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и	Пункт 86 ППР	

	инструкций предприятий-изготовителей?		
133.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий?	Пункт 87 ППР	
134.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
Категорирование по пожарной опасности			
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?	Пункт 20 ППР	
Источники открытого пламени			
137.	Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра,	Подпункт "б" пункта 46 ППР	

	за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя?		
138.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие	Пункт 47 ППР	

	предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?		
142.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?	Пункт 141 ППР	
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации?	Пункт 141 ППР	
144.	Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?	Пункт 142 ППР	
145.	Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны	Пункт 142 ППР	



	воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)?		
Лесопильное производство			
146.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация лесопильных рам, круглопильных, фрезерно-пильных и других станков и агрегатов с неисправностями при обработке древесины?	Пункт 157 ППР	
147.	Исключено ли проверяемым лицом применение металлических предметов для чистки загрузочной воронки рубительной машины?	Пункт 158 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом выполнение работы по изготовлению древесно-стружечных плит в случае, если над прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт?	Пункт 159 ППР	
149.	Применяется ли проверяемым лицом конструкция зонта, не затрудняющая обслуживание и очистку пресса и самого зонта?	Пункт 159 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных (или с неисправными) системами автоматического пожаротушения и противозрывными	Пункт 160 ППР	

	устройствами?		
151.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка камер термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов?	Пункт 161 ППР	
152.	Исключена ли проверяемым лицом термообработка недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми кромками?		
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом перед укладкой в стопы после термообработки охлаждение древесно-стружечных плит на открытых буферных площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания?	Пункт 162 ППР	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом после окончания работы закрытие крышками пропиточных ванн для древесно-стружечных плит, а также ванн с охлаждающими горючими жидкостями?	Пункт 163 ППР	
155.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пропиточных, закалочных и других ванн с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не	Пункт 164 ППР	

	оборудованных (или с неисправными) устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания и без удаления горючих паров?		
156.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от производственного мусора и пыли перед каждой загрузкой сушильных камер периодического действия и калориферов?	Пункт 165 ППР	
157.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями?	Пункт 166 ППР	
158.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от сажи не реже 2 раз в месяц топочно-газовых устройств газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе?	Пункт 167 ППР	
159.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата?	Пункт 168 ППР	
160.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от древесных отходов не реже 1 раза в сутки сушильных камер для мягких древесноволокнистых плит?	Пункт 169 ППР	

161.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение обогрева сушильной камеры при остановке конвейера более чем на 10 минут?	Пункт 169 ППР	
162.	Оборудованы ли проверяемым лицом сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы?	Пункт 170 ППР	
163.	Проводится ли проверяемым лицом проверка на отсутствие в камере металлических предметов перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты?	Пункт 171 ППР	
164.	Исключено ли проверяемым лицом нахождение людей и сушки спецодежды в сушильных камерах?	Пункт 172 ППР	
165.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация солоомко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления или с неисправной такой системой?	Пункт 173 ППР	
Производство спичек			
166.	Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная очистка и промывание водой оборудования и механизмов, а также полов и	Подпункт "а" пункта 174 ППР	

	стен помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина?		
167.	Обеспечена ли проверяемым лицом уборка и промывка не реже 2 раз в смену пола автоматного цеха?	Подпункт "б" пункта 174 ППР	
168.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка отстойника канализационного колодца после каждой уборки и промывки пола цеха?	Подпункт "б" пункта 174 ППР	
169.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса зажигательной массы находящейся у автомата, в количестве, необходимом для одной заливки?	Подпункт "в" пункта 174 ППР	
170.	Производится ли проверяемым лицом очистка массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки сетчатыми лопатками из цветного металла?	Подпункт "г" пункта 174 ППР	
171.	Исключено ли проверяемым лицом наличие спичек при остановке спичечного автомата на выходные дни, профилактическом ремонте, а также устранении аварий?	Подпункт "д" пункта 174 ППР	
172.	Обеспечено ли проверяемым лицом опускание макальной плиты в макальное корыто при кратковременных остановках автомата?	Подпункт "е" пункта 174 ППР	

173.	Исключено ли проверяемым лицом транспортирование зажигательной массы через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорной массы - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек?	Подпункт "ж" пункта 174 ППР	
174.	Обеспечено ли проверяемым лицом поддержание полов размольного отделения постоянно в увлажненном состоянии?	Подпункт "з" пункта 174 ППР	
175.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запаса материалов, превышающего сменную потребность?	Подпункт "з" пункта 174 ППР	
176.	Обеспечено проверяемым лицом закрытие емкостей с запасом материалов?	Подпункт "з" пункта 174 ППР	
177.	Исключено ли проверяемым лицом применение для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуды из цветного металла и с наличием приспособления (ручки) для ее переноски вместимостью более 50 килограммов?	Подпункт "и" пункта 174 ППР	
178.	Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная уборка рассыпанной бертолетовой соли в специальные емкости с водой?	Подпункт "к" пункта 174 ППР	

179.	Исключено ли проверяемым лицом измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде?	<a href="#">Подпункт "л" пункта 174 ППР</a>	
180.	Исключено ли проверяемым лицом засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами?	<a href="#">Подпункт "м" пункта 174 ППР</a>	
181.	Обеспечена ли проверяемым лицом развеска химикатов для спичечных масс в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией?	<a href="#">Подпункт "н" пункта 174 ППР</a>	
182.	Пропитана ли проверяемым лицом огнезащитным составом спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехах?	<a href="#">Пункт 175 ППР</a>	
183.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек, уложенных в кассеты, в помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата (более 10 малых или 5 больших кассет)?	<a href="#">Пункт 176 ППР</a>	
184.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек около коробконабивочных машин (более 3 малых кассет)?	<a href="#">Пункт 177 ППР</a>	
185.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение кассет со спичками на стеллажах и укладка их	<a href="#">Пункт 178 ППР</a>	

	не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними?		
186.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте?	Пункт 179 ППР	
187.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин (более 20 ящиков на машину)?	Пункт 180 ППР	
188.	Исключено ли проверяемым лицом превышение количества готовой продукции сменной выработки одного спичечного автомата?	Пункт 181 ППР	
189.	Обеспечена ли проверяемым лицом утилизация отходов спичечных масс и деревянной тары вне территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие?	Пункт 183 ППР	
190.	Обеспечена ли проверяемым лицом доставка отходов спичечных масс, разведенных водой, к месту утилизации?	Пункт 184 ППР	
Электростанции			
191.	Исключено ли проверяемым лицом проведение монтажа или ремонта оборудования и газопроводов в помещении при неработающей	Подпункт "а" пункта 186 ППР	



	вентиляции?		
192.	Обеспечена ли проверяемым лицом при подаче топлива работа всех средств обеспыливания, находящихся на тракте топливоподачи, а также устройств по улавливанию металла, щепы и других посторонних включений из топлива?	Подпункт "б" пункта 186 ППР	
193.	Обеспечено ли проверяемым лицом регулярное проведение контроля и своевременное выполнение текущего ремонта и технического обслуживания для предотвращения скопления пыли на тракте топливоподачи?	Подпункт "в" пункта 186 ППР	
194.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение чистоты, регулярного проведения уборки с удалением пыли со всех мест ее скопления в помещениях тракта топливоподачи?	Подпункт "г" пункта 186 ППР	
195.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение уборки согласно утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений?	Подпункт "г" пункта 186 ППР	
196.	Обеспечено ли проверяемым лицом уборка пыли гидросмывом или механизированным способом (при необходимости с проведением в отдельных местах ручной уборки, этих работ только после увлажнения пыли распыленной	Подпункт "г" пункта 186 ППР	

	водой)?		
197.	Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи?	Подпункт "д" пункта 186 ППР	
198.	Обеспечено ли проверяемым лицом исключение падений топлива при загрузке конвейерных лент, а также его уборка в течение рабочей смены?	Подпункт "е" пункта 186 ППР	
199.	Исключено ли проверяемым лицом скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент?		
200.	Исключена ли проверяемым лицом остановка конвейеров, нагруженных топливом, за исключением аварийных ситуаций?	Подпункт "ж" пункта 186 ППР	
201.	Обеспечено ли проверяемым лицом в возможно короткие сроки освобождение (разгрузка) от топлива конвейерных лент, в случае аварийной остановки?	Подпункт "ж" пункта 186 ППР	
202.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение полного опорожнения бункеров сырого топлива при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования?	Подпункт "з" пункта 186 ППР	

203.	Обеспечено ли проверяемым лицом перед проведением вулканизационных работ на конвейере очищение от пыли участка не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполняется гидроуборка), огораживание негорючими щитами и обеспечение первичными средствами пожаротушения?	Подпункт "и" пункта 186 ППР	
204.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций кладовых, не относящихся к распределительному устройству?	Подпункт "к" пункта 186 ППР	
205.	Исключено ли проверяемым лицом хранение электротехнического оборудования, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллонов с различными газами в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций?	Подпункт "к" пункта 186 ППР	
206.	Обеспечено ли проверяемым лицом немедленное очищение (горячей водой или паром) теплоизоляции горячих поверхностей при попадании на нее масла?	Подпункт "л" пункта 186 ППР	
207.	Обеспечено ли проверяемым лицом нахождение в исправном состоянии поддонов под маслонаполненным оборудованием для сбора	Подпункт "м" пункта 186 ППР	

	возможных протечек масла?		
208.	Исключена ли проверяемым лицом укладка тряпок и ветоши, а также использование временных лотков и противней для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании?	Подпункт "м" пункта 186 ППР	
209.	Обеспечена ли проверяемым лицом в период ремонтов проверка проходимости трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак?	Подпункт "м" пункта 186 ППР	
Кабельные сооружения			
210.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка в кабельных сооружениях не реже чем через 60 метров указателей ближайшего выхода?	Подпункт "а" пункта 187 ППР	
211.	Обеспечено ли проверяемым лицом нанесение на двери секционных перегородок указателей (схем) движения до ближайшего выхода?	Подпункт "б" пункта 187 ППР	
212.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка у выходных люков из кабельных сооружений лестниц так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу)?	Подпункт "б" пункта 187 ППР	
213.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка бронированных кабелей внутри помещений без	Подпункт "в" пункта 187 ППР	

	снятия горючего джутового покрова?		
214.	Обеспечено ли проверяемым лицом при эксплуатации кабельных сооружений фиксирование дверей секционных перегородок в закрытом положении и нахождении устройств самозакрывания дверей в технически исправном состоянии?	<a href="#">Подпункт "г" пункта 187 ППР</a>	
215.	Исключено ли проверяемым лицом применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при проведении реконструкции или ремонта?	<a href="#">Подпункт "д" пункта 187 ППР</a>	
216.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в помещениях подпитывающих устройств маслonaполненных кабелей горючих и других материалов, не относящихся к этой установке?	<a href="#">Подпункт "ж" пункта 187 ППР</a>	
217.	Обеспечено ли проверяемым лицом перекрытие кабельных каналов и двойных полов в распределительных устройствах и других помещениях съемными негорючими плитами?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 187 ППР</a>	
218.	Обеспечено ли проверяемым лицом в помещениях щитов управления с паркетными полами защита деревянных щитов жестью или другим огнезащитным материалом, а снизу асбестом?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 187 ППР</a>	
219.	Обеспечены ли проверяемым лицом съемные	<a href="#">Подпункт "з" пункта 187</a>	

	негорючие плиты и цельные щиты приспособлениями для быстрого их подъема вручную?	ППР	
220.	Обеспечено ли проверяемым лицом при реконструкции и ремонте недопущение прокладки через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов?	Подпункт "и" пункта 187 ППР	
221.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и другое) огнезащитных кабельных покрытий и кабельных проходок при эксплуатации кабельных сооружений и принятие мер по их ремонту и восстановлению при обнаружении таких мест?	Подпункт "к" пункта 187 ППР	
222.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля через строительные конструкции?	Подпункт "л" пункта 187 ППР	
223.	Обеспечено ли проверяемым лицом содержание маслоприемных устройств под трансформаторами и реакторами, маслоотводов	Пункт 188 ППР	

	(или специальных дренажей) в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения?		
224.	Обеспечено ли проверяемым лицом содержание гравийной засыпки в чистом состоянии в пределах бортовых ограждений маслоприемника?	Пункт 189 ППР	
225.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение промывки гравийной засыпки при загрязнении (пылью, песком и другим) или замасливания гравия?	Пункт 189 ППР	
226.	Обеспечена ли проверяемым лицом замена гравия при образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности или невозможности его промывки?	Пункт 189 ППР	
227.	Исключено ли проверяемым лицом использование стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов?	Пункт 190 ППР	-
228.	Обеспечено ли проверяемым лицом оборудование и обозначение мест заземления в	Пункт 191 ППР	

	местах установки передвижной пожарной техники?		
229.	Обеспечено ли проверяемым лицом определение мест заземления передвижной пожарной техники специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны?	Пункт 191 ППР	
Объекты полиграфической промышленности			
230.	Обеспечено ли проверяемым лицом покрытие столов и шкафчиков (тумбочек) в отделениях машинного набора листовой нержавеющей или оцинкованной сталью, или термостойкой пластмассой?	Пункт 192 ППР	
231.	Обеспечена ли проверяемым лицом чистка магазинов, матриц и клиньев пожаробезопасными растворами?	Пункт 192 ППР	
232.	Обеспечена ли проверяемым лицом чистка в исключительных случаях магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей жидкостью непосредственно в линотипном отделении в специальном негорючем шкафу, оборудованном вытяжной вентиляцией?	Пункт 192 ППР	
233.	Исключено ли проверяемым лицом подвешивание на металлоподаватель отливных	Подпункт "а" пункта 193 ППР	



	машин влажных слитков?		
234.	Исключена ли проверяемым лицом загрузка отливного котла наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами?	Подпункт "б" пункта 193 ППР	
235.	Исключено ли проверяемым лицом оставление на наборных машинах или хранение около них горючих смывочных материалов и масленки с маслом?	Подпункт "в" пункта 193 ППР	
236.	Исключен ли проверяемым лицом подход к отливочному аппарату и работа на машине в спецодежде, пропитанной горючей жидкостью?	Подпункт "г" пункта 193 ППР	
237.	Исключены ли проверяемым лицом настилы полов в гартоплавильных отделениях из горючих материалов?	Подпункт "д" пункта 193 ППР	
238.	Обеспечено ли проверяемым лицом поливание матричного материала (винипласт, восковая масса, свинец) раствором каучука в бензине и пропитывание фильтровального картона бакелитовым лаком на столах, выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химическом шкафу?	Пункт 194 ППР	
239.	Обеспечено ли проверяемым лицом	Пункт 195 ППР	

	графитирование матричного материала в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции?		
240.	Исключен ли проверяемым лицом полив матричного материала раствором каучука в бензине или графитированию открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также сушка его над отопительными и нагревательными приборами?	<a href="#">Пункт 196 ППР</a>	
Объекты транспортной инфраструктуры			
241.	Разработан ли проверяемым лицом в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники?	<a href="#">Пункт 247 ППР</a>	
242.	Обеспечен ли проверяемым лицом свободный проезд пожарных автомобилей через переезды (количество переездов через пути не менее 2) и	<a href="#">Пункт 248 ППР</a>	

	переходы внутриобъектовых железнодорожных путей?		
243.	Обеспечен ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрет на:	Подпункт "а" пункта 249 ППР	
243. 1.	установку транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документацией на данный объект защиты?		
243. 2.	нарушение плана расстановки?		
243. 3.	уменьшение расстояния между автомобилями?		
244.	Не загромождены ли проверяемым лицом выездные ворота и проезды в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт "б" пункта 249 ППР	
245.	Исключено ли проверяемым лицом проведение кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывки деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт "в" пункта 249 ППР	

246.	Исключено ли проверяемым лицом оставление транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения 1 (стоянки) транспорта?	Подпункт "г" пункта 249 ППР	
247.	Исключена ли проверяемым лицом заправка горючим и слив из транспортных средств топлива в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт "д" пункта 249 ППР	
248.	Исключено ли проверяемым лицом хранение тары из-под горючего, а также горючего и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт "е" пункта 249 ППР	
249.	Исключено ли проверяемым лицом подзарядка аккумуляторов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы?	Подпункт "ж" пункта 249 ППР	
250.	Исключена ли проверяемым лицом установка	Подпункт "и" пункта 249	

	транспортных средств, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	ППР	
251.	Исключена ли проверяемым лицом постанова в депо паровозов с действующими топками, а также растопка их в стойлах за пределами вытяжных зонтов в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов)?	Подпункт "а" пункта 268 ППР	
252.	Исключена ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) чистка топок и зольников в стойлах депо в неустановленных местах?	Подпункт "б" пункта 268 ППР	
253.	Исключена ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) установка подвижного состава с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза?	Подпункт "в" пункта 268 ППР	
254.	Исключено ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) постанова в стойла депо цистерны	Подпункт "г" пункта 268 ППР	

	с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожних цистерн из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки?		
255.	Обеспечено ли проверяемым лицом в шлакоуборочных канавах и местах чистки топок залитие водой шлака и изгари, а также регулярная уборка?	<a href="#">Пункт 269 ППР</a>	
256.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация площадок, отводимых под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающих требованиям типового технологического процесса станций, а также расположенных от железнодорожных путей, ближайших станционных и тракционных путей:	<a href="#">Пункт 270 ППР</a>	
256. 1.	на расстоянии менее 30 метров?		
256. 2.	от соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 метров?		
257.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация участков территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт?	<a href="#">Пункт 270 ППР</a>	

258.	Обеспечены ли проверяемым лицом при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах):	Пункт 271 ППР	
258. 1.	подача цистерн к месту их обработки только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями?		
258. 2.	при подаче цистерн наличие прикрытия не менее чем из двух 4-осных вагонов?		
258. 3.	запрет приближения тепловозов к местам очистки на расстояние менее 20 метров и подача сигнал, запрещающего дальнейшее движение при таком приближении?		
258. 4.	закрытие сливных приборов, крышек колпаков и загрузочных люков цистерн?		
259.	Исключено ли проверяемым лицом осуществление заправки клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов?	Пункт 272 ППР	
260.	Обеспечено ли проверяемым лицом постоянное закрытие крышек люков и приемков на отстойниках и трубопроводах?	Пункт 272 ППР	
261.	Обеспечено ли проверяемым лицом при	Пункт 272 ППР	

	заправке клапанов использование только аккумуляторных фонарей и искробезопасного инструмента?		
262.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация без заземления резервуаров, трубопроводов, эстакад, цистерн под сливом и сливоналивных железнодорожных путей?	<a href="#">Пункт 273 ППР</a>	
263.	Оборудованы ли проверяемым лицом металлические переносные и передвижные лестницы медными крючками и резиновыми подушками под стыками?	<a href="#">Пункт 274 ППР</a>	
264.	Обеспечено ли проверяемым лицом внутри котлов и цистерн применение для освещения только аккумуляторных фонарей во взрывозащищенном исполнении?	<a href="#">Пункт 275 ППР</a>	
265.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка эстакад и площадок от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену?	<a href="#">Пункт 276 ППР</a>	
266.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) использования при работе внутри котла цистерны обуви, подбитую стальными пластинами или гвоздями?	<a href="#">Подпункт "а" пункта 277 ППР</a>	
267.	Исключена ли проверяемым лицом возможность	<a href="#">Подпункт "б" пункта 277</a>	



	на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) слива остатков легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости вместе с водой и конденсатом:	ППР	
267. 1.	в общую канализационную сеть?		
267. 2.	в открытые канавы?		
267. 3.	в кюветы?		
267. 4.	под откос и другое?		
268.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) применения для спуска людей в цистерну:	Подпункт "в" пункта 277 ППР	
268. 1.	переносных стальных лестницы?		
268. 2.	деревянных лестницы, обитых сталью?		
269.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) оставлять обтирочные	Подпункт "г" пункта 277 ППР	

	материалы:		
269. 1.	внутри осматриваемых цистерн?		
269. 2.	на их наружных частях?		
270.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) осуществлять въезд локомотивов:	Подпункт "д" пункта 277 ППР	
270. 1.	в депо очистки?		
270. 2.	под эстакады?		
271.	Очищена ли проверяемым лицом полоса отвода железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов?	Пункт 278 ППР	

272.	Обеспечен ли проверяемым лицом своевременный вывоз валежника, порубочных остатков и кустарника, шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов с полосы отвода?	<a href="#">Пункт 278 ППР</a>	
273.	Исключена ли проверяемым лицом возможность в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта?	<a href="#">Пункт 278 ППР</a>	
274.	Обеспечена ли проверяемым лицом засыпка песком, землей и удаление за полосу отвода разлитые на путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы?	<a href="#">Пункт 279 ППР</a>	
275.	Обеспечена ли проверяемым лицом укладка шпал и брусьев при временном хранении на перегонах, станциях и звеносборочных базах в штабели?	<a href="#">Пункт 280 ППР</a>	
276.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от сухой травы и другого горючего материала и по	<a href="#">Пункт 280 ППР</a>	

	периметру окопана или опажана на ширину не менее 3 метров площадка под штабели?		
277.	Обеспечена ли проверяемым лицом укладка штабелей шпал и брусьев параллельно пути на расстоянии не менее 30 метров от объектов защиты, 10 метров - от путей организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи?	Пункт 281 ППР	
278.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние между штабелями шпал не менее 1 метра, а между каждой парой штабелей - не менее 20 метров?	Пункт 281 ППР	
279.	Исключено ли проверяемым лицом складирование сена, соломы и дров:	Пункт 282 ППР	
219. 1.	на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений?		
279. 2.	на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи?		
279. 3.	в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи?		

280.	Исключено ли проверяемым лицом в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов:	Пункт 283 ППР	
280. 1.	выжигание сухой травянистой растительности?		
280. 2.	разведение костров?		
280. 3.	сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов?		
280. 4.	оставление сухостойных деревьев и кустарников?		
281.	Обеспечено ли проверяемым лицом окаймление мостов на территории лесных насаждений минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему периметру полосы отвода?	Пункт 284 ППР	
282.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка земляных участков под мостами в радиусе 50 метров от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов?	Пункт 285 ППР	
283.	Исключено ли проверяемым лицом на всех		

	мостах и путепроводах:		
283. 1.	устройство под ними мест стоянки для судов, плотов, барж и лодок?	Подпункт "а" пункта 286 ППР	
283. 2.	заправка керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов?	Подпункт "б" пункта 286 ППР	
283. 3.	содержание пролетных строений и других конструкций не очищенными от нефтепродуктов?	Подпункт "в" пункта 286 ППР	
283. 4.	выжигание под мостами сухой травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала?	Подпункт "г" пункта 286 ППР	
283. 5.	производство огневых работ без разрешения руководителя организации?	Подпункт "д" пункта 286 ППР	
284.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запаса воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 15 - 20 вагонов?	Пункт 287 ППР	
285.	Обеспечено ли проверяемым лицом каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта телефонной связью с ближайшей железнодорожной станцией для вызова	Пункт 288 ППР	

	пожарной охраны?		
286.	Обеспечено ли проверяемым лицом установка в пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций сигнала оповещения о пожаре?	Пункт 288 ППР	
Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов			
287.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли?	Пункт 294 ППР	
288.	Обеспечена ли проверяемым лицом вентиляция, постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий?	Пункт 294 ППР	
289.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пневмотранспортных и самотечных устройств (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах?	Пункт 295 ППР	
290.	Обеспечен ли проверяемым лицом пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках, и исправности всех устройств защиты?	Пункт 296 ППР	

291.	Находится ли у проверяемого лица в исправном состоянии и проверяется ли при каждом пуске оборудования автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть?	Пункт 297 ППР	
292.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба)?	Пункт 298 ППР	
293.	Обеспечено ли проверяемым лицом свободное вращение роликам транспортеров и натяжных барабанов?	Пункт 299 ППР	
294.	Исключено ли проверяемым лицом буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами?	Пункт 299 ППР	
295.	Установлены ли у проверяемого лица на каждом этаже около лестничной клетки и находятся ли в исправном состоянии кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и	Пункт 300 ППР	



	выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах?		
296.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация аспирационных линий и линий транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты?	Пункт 301 ППР	
297.	Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и тому подобное)?	Подпункт "а" пункта 303 ППР	
298.	Предусмотрены ли проверяемым лицом тележки или специальные носилки, имеющие гнезда для стеклянной тары?	Подпункт "а" пункта 303 ППР	
299.	Обеспечена ли проверяемым лицом переноска стеклянной тары в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими?	Подпункт "а" пункта 303 ППР	
300.	Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и	Подпункт "б" пункта 303 ППР	

	пожароопасных веществ и материалов первичными средствами пожаротушения?		
301.	Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении?	Подпункт "в" пункта 303 ППР	
302.	Исключено ли проверяемым лицом использование открытого огня в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами?	Пункт 304 ППР	
303.	Исключено ли проверяемым лицом производство погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой?	Пункт 308 ППР	
304.	Обеспечено ли проверяемым лицом плавное открывание (без рывков и ударов) с применением искробезопасных инструментов, люков и крышек при проведении технологических операций, связанных с	Пункт 310 ППР	

	наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?		
305.	Исключены ли проверяемым лицом погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?	Пункт 310 ППР	
306.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном техническом состоянии арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества?	Пункт 310 ППР	
307.	Обеспечена ли проверяемым лицом проверка исправности имеющегося замерного устройства перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью?	Пункт 311 ППР	
308.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы?	Пункт 313 ППР	
309.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение операции по наливу и сливу при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов?	Пункт 314 ППР	
Автозаправочные станции			

310.	Обеспечена ли проверяемым лицом в установленные технической документацией сроки очистка и предремонтная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и другое)?	Пункт 438 ППР	
311.	Соответствует ли у проверяемого лица технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации?	Пункт 439 ППР	
312.	Исключено ли проверяемым лицом превышение степени заполнения резервуаров топливом свыше 95% их внутреннего геометрического объема?	Пункт 440 ППР	
313.	Обеспечено ли проверяемым лицом наполнение резервуаров топливом только закрытым способом?	Пункт 445 ППР	
314.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка технологических систем передвижных автозаправочных станций на специально	Пункт 452 ППР	

	отведенных для них площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям?		
315.	Исключено ли проверяемым лицом использование на территории автозаправочной станции устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия?	Пункт 454 ППР	
316.	Оснащены ли у проверяемого лица автозаправочные станции первичными средствами пожаротушения?	Пункт 457 ППР	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица) (подпись) (дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист) (подпись) (дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 17 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

### Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении складского здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архива, складского помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении

проверки \_\_\_\_\_.

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности?	<p>Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) &lt;2&gt; Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" &lt;3&gt; (далее - ППР).</p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		



1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе	Подпункт "а" пункта 461 ППР	

	эвакуационных путей?		
4.2	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт "е" пункта 461 ППР	
4.7	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт "ж" пункта 461 ППР	
4.8	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?	Подпункт "з" пункта 461 ППР	

4.9	предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт "и" пункта 461 ППР	
4.10	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт "к" пункта 461 ППР	
4.11	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	

6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	

8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	

13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		

16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	<a href="#">Пункт 40(1) ППР</a>	
18.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
19.1.	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
21.	Исключен ли проверяемым лицом перевод	<a href="#">Пункт 62 ППР</a>	



	систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?		
22.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
24.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
24.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	

26.	Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	<a href="#">Пункт 65 ППР</a>	
27.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?	<a href="#">Пункт 348 ППР</a>	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	<a href="#">Пункт 349 ППР</a>	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	<a href="#">Пункт 20 ППР</a>	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункт 7 ППР</a>	
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность,	<a href="#">Пункт 4 ППР</a>	

	которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?		
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных		

	продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
37.	Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Пункт 13 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной	Подпункт "о" пункта 23 ППР	

	пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?		
39.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
43.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной	Пункт 61 ППР	

	безопасности зданий и сооружений?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт "д" пункта 136 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
46.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
47.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
47.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
47.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		

48.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
51.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
53.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
54.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей,	Подпункт "а" пункта 32 ППР	

	соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?		
55.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
56.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
57.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
58.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
59.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
60.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	



КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт "в" пункта 136, а не 136(1).

61.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт "в" пункта 136(1) ППР	
62.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
64.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от	

	первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
65.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
66.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?	<5>	
67.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
68.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
69.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
69.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака"	Пункт 14 ППР	

	и пользование открытым огнем запрещено":		
69.2.	на лестничных клетках?		
69.3.	на цокольных этажах?		
69.4.	в подвальных и чердачных помещениях?		
69.5.	на территории объекта?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР</a>	
71.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Пункты 55, 59 ППР</a>	
72.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	<a href="#">Пункты 55, 59 ППР</a>	
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	<a href="#">Пункт 55 ППР</a>	

74.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
75.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
76.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
77.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
78.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
78.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
78.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		

78.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
78.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
78.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
79.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
Система вентиляции			
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
82.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
83.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и	Подпункт "в" пункта 48 ППР	

	кондиционирования воздуха?		
84.	Проведена ли проверка проверяемым лицом:	Пункт 49 ППР	
84.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
84.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
84.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы:	Подпункт "а" пункта 36 ППР	
85.1.	порогов?		
85.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
85.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
85.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
86.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет	Подпункт "ж" пункта 23	

	размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	ППР	
86.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
86.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
86.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
87.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
89.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
90.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов,	Подпункт "б" пункта 36 ППР	

	изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:		
90.1.	в проходах?		
90.2.	в коридорах?		
90.3.	в тамбурах?		
90.4.	на галереях?		
90.5.	в лифтовых холлах?		
90.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
90.7.	в дверных проемах?		
90.8.	в эвакуационных люках?		
91.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет блокирования дверей эвакуационных выходов?	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
92.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет обустройства в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
92.1.	сушилок?		
92.2.	вешалок для одежды?		
92.3.	гардеробов?		
93.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов	Подпункт "в" пункта 36 ППР	



	на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?		
94.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
95.	Исключены ли проверяемым лицом:		
95.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
95.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	
95.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
97.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его	Пункт 43 ППР	

	автоматическом включении при отключении рабочего освещения?		
Электротехническая продукция			
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
99.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
101.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
101.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
101.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	

102.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
102.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом использование не сертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном	Подпункт "е" пункта 42 ППР	

	режиме работы?		
107.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	
Огнезащитная обработка			
108.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
108. 1.	строительных конструкций?		
108. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
109.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
110.	Проводится ли проверяемым лицом по	Пункт 21 ППР	

	окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?		
Территория объекта			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	<a href="#">Пункт 18 ППР</a>	
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	
112. 1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
112. 2.	около противопожарных стен?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	<a href="#">Пункт 75 ППР</a>	
114.	Исключено ли проверяемым лицом	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	

	использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:		
114.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
114.2.	стоянки транспорта?		
114.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
114.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	
116.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
117.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	

	полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?		
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
Система отопления			
119.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
120.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
121.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов,	Пункт 81 ППР	

	предпочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?		
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
122. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
122. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
122. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
123.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
124.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
125.	Исключена ли проверяемым лицом подача	Подпункт "г" пункта 83	



	топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	ППР	
126.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
127.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	

131.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
132.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий?	Пункт 87 ППР	
133.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
Категорирование по пожарной опасности			
135.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?	Пункт 20 ППР	

Источники открытого пламени

136.	Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя?	Подпункт "б" пункта 46 ППР	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
138.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и	Пункт 47 ППР	

	трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?		
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?	<a href="#">Пункт 141 ППР</a>	
142.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации?	<a href="#">Пункт 141 ППР</a>	
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?	<a href="#">Пункт 142 ППР</a>	
144.	Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено	<a href="#">Пункт 142 ППР</a>	

	технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)?		
Объекты хранения			
145.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах (в помещениях) веществ и материалов с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и другое)?	Пункт 339 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, какими-либо другими материалами и товарами?	Пункт 340 ППР	
147.	Защищены ли проверяемым лицом от солнечного и иного теплового воздействия:	Пункт 341 ППР	
147.1.	баллоны с горючими газами?		
147.2.	емкости (бутылки, бутылки, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими		

	жидкостями?		
147. 3.	аэрозольные упаковки?		
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение аэрозольных упаковок на открытых площадках или под навесами только в негорючих контейнерах?	<a href="#">Пункт 342 ППР</a>	
149.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние от светильников до хранящихся товаров не менее 0,5 метра?	<a href="#">Пункт 343 ППР</a>	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы?	<a href="#">Пункт 344 ППР</a>	
151.	Исключено ли проверяемым лицом на рабочих местах превышение сменной потребности по количеству легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	<a href="#">Пункт 344 ППР</a>	
152.	Не осуществляется ли проверяемым лицом:	<a href="#">Пункт 345 ППР</a>	
152. 1.	стоянка погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях?		
152.	ремонт погрузочно-разгрузочных средств в		

2.	складских помещениях?		
152. 3.	стоянка погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах?		
152. 4.	ремонт погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах?		
152. 5.	стоянка транспортных средств в складских помещениях?		
152. 6.	ремонт транспортных средств в складских помещениях?		
152. 7.	стоянка транспортных средств на дебаркадерах?		
152. 8.	ремонт транспортных средств на дебаркадерах?		
153.	Обеспечена ли проверяемым лицом уборка грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня?	<a href="#">Пункт 346 ППР</a>	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом производство всех операций в помещениях, изолированных от мест хранения, связанных с:	<a href="#">Пункт 347 ППР</a>	
154. 1.	вскрытием тары рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		

154.2.	проверкой исправности рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.3.	мелким ремонтом рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.4.	расфасовкой продукции рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.5.	приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
155.	Исключено ли проверяемым лицом:	Пункт 348 ППР	
155.1.	применение в помещениях складов дежурного освещения?		
155.2.	использование газовых плит и электронагревательных приборов в помещениях складов?		
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом обесточивание оборудования складов по окончании рабочего дня?	Пункт 349 ППР	
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение аппаратов, предназначенных для	Пункт 349 ППР	



	отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре?		
158.	Исключено ли проверяемым лицом превышение площади одной секции (штабеля) 300 кв. метров при хранении горючих материалов на открытой площадке, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 6 метров?	Пункт 350 ППР	
159.	Исключен ли проверяемым лицом въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б, В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности?	Пункт 351 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние:	Пункт 352 ППР	
160.	обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами?		
160.	переезды через обвалования?		
161.	Исключены ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:		
161.	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры?	Подпункт "а" пункта 353 ППР	
161.	эксплуатация негерметичной запорной	Подпункт "а" пункта 353	

2.	арматуры?	ППР	
161. 3.	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства?	Подпункт "б" пункта 353 ППР	
161. 4.	наличие деревьев, кустарников, и сухой растительности внутри обвалований?	Подпункт "в" пункта 353 ППР	
161. 5.	установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов?	Подпункт "г" пункта 353 ППР	
161. 6.	переполнение резервуаров и цистерн?	Подпункт "д" пункта 353 ППР	
161. 7.	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов?	Подпункт "е" пункта 353 ППР	
161. 8.	слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы?	Подпункт "ж" пункта 353 ППР	
162.	Обеспечено ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:		
162. 1.	устройство дыхательных клапанов и огнепреградителей в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей?	Подпункт "а" пункт 354 ППР	

162. 2.	очистка клапанов и сеток ото льда при осмотрах дыхательной арматуры?	Подпункт "б" пункт 354 ППР	
162. 3.	отогрев клапанов и сеток от льда только пожаробезопасными способами?		
162. 4.	отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре при помощи приспособлений из материалов, исключаящих искрообразование?	Подпункт "в" пункт 354 ППР	
162. 5.	хранение жидкости только в исправной таре?	Подпункт "г" пункт 354 ППР	
162. 6.	уборка пролитой жидкости на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?		
163.	Исключен ли проверяемым лицом розлив нефтепродуктов, а также хранение упаковочного материала и тары непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках?	Подпункт "д" пункт 354 ППР	
164.	Обеспечены ли проверяемым лицом (при хранении газа):		
164. 1.	закрашивание белой краской, где хранятся баллоны с газом?	Подпункт "а" пункт 355 ППР	
164. 2.	оборудование солнцезащитными негорючими устройствами окон помещений, где хранятся баллоны с газом?	Подпункт "а" пункт 355 ППР	

164.3.	выполнение из негорючих материалов сооружений, защищающих баллоны от осадков и солнечных лучей при хранении баллонов с газом на открытых площадках?	Подпункт "б" пункт 355 ППР	
164.4.	хранение баллонов с горючим газом отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором, другими окислителями, баллонов с токсичным газом?	Подпункт "в" пункт 355 ППР	
164.5.	размещение групповых баллонных установок у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий?	Подпункт "г" пункт 355 ППР	
164.6.	выполнение шкафов и будок, где размещаются баллоны из негорючих материалов и с естественной вентиляцией, исключающей образование в них взрывоопасных смесей?	Подпункт "г" пункт 355 ППР	
164.7.	исключение попадания масел (жиров) от соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами при хранении и транспортировании баллонов?	Подпункт "д" пункт 355 ППР	
164.8.	исключение при перекантровке баллонов с кислородом вручную братья за клапаны?	Подпункт "д" пункт 355 ППР	
164.9.	установка в помещениях газоанализаторов для контроля за образованием взрывоопасных концентраций?	Подпункт "е" пункт 355 ППР	

164.10.	установка при отсутствии газоанализаторов порядка отбора и контроля проб газовой среды?	Подпункт "е" пункт 355 ППР	
164.11.	уборка баллонов при обнаружении утечки газа из них из помещения склада в безопасное место?	Подпункт "ж" пункт 355 ППР	
164.12.	запрет допуска на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами?	Подпункт "з" пункт 355 ППР	
164.13.	хранение баллонов с горючим газом, имеющих башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение?	Подпункт "и" пункт 355 ППР	
164.14.	хранение баллонов, не имеющих башмаков, в горизонтальном положении на рамах или стеллажах, при этом высота штабеля не превышает 1,5 метров, клапаны закрыты предохранительными колпаками, а также обращены в одну сторону?	Подпункт "и" пункт 355 ППР	
164.15.	исключение хранения каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом?	Подпункт "к" пункт 355 ППР	
164.16.	помещения складов с горючим газом естественной вентиляцией?	Подпункт "л" пункт 355 ППР	

165.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние при хранении зерна насыпью от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, светильников и электропроводов не менее 0,5 метра?	Пункт 356 ППР	
166.	Исключено ли проверяемым лицом хранение совместно с зерном других материалов и оборудования?	Подпункт "а" пункт 357 ППР	
167.	Исключено ли проверяемым лицом применение внутри складских помещений зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания?	Подпункт "б" пункт 357 ППР	
168.	Исключены ли проверяемым лицом работы на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада?	Подпункт "в" пункт 357 ППР	
169.	Исключен ли проверяемым лицом розжиг сушилок:	Подпункт "г" пункт 357 ППР	
169. 1.	работающих на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?		
169. 2.	работающих на жидком топливе, с помощью факелов?		
170.	Исключена ли проверяемым лицом работа на сушилках с неисправными приборами контроля температуры, с неисправной автоматикой	Подпункт "д" пункт 357 ППР	

	отключения подачи топлива при затухании факела в топке, с неисправной системой электрозажигания или без них?		
171.	Исключена ли проверяемым лицом засыпка зерна выше уровня транспортной ленты и допуск трения ленты о конструкции транспортера?	Подпункт "е" пункт 357 ППР	
172.	Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за температурой зерна при работающей сушилке путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа?	Пункт 358 ППР	
173.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна через сутки ее работы?	Пункт 358 ППР	
174.	Установлен ли проверяемым лицом передвижной сушильный агрегат на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада?	Пункт 359 ППР	
175.	Исключено ли проверяемым лицом устройство топок сушилок и вылет искр?	Пункт 359 ППР	
176.	Оборудованы ли проверяемым лицом дымовые трубы искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих материалов, установлены противопожарные разделки?	Пункт 359 ППР	

177.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка на складах по хранению лесных материалов мест, отведенных под штабели, до грунта:	Подпункт "а" пункт 360 ППР	
177. 1.	от травяного покрова?		
177. 2.	от горючего мусора и отходов?		
178.	Обеспечено ли проверяемым лицом покрытие слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров места, отведенные под штабели?	Подпункт "а" пункт 360 ППР	
179.	Исключено ли проверяемым лицом производство на складах по хранению лесных материалов работ, не связанных с хранением лесных материалов?	Подпункт "б" пункт 360 ППР	
180.	Обеспечено ли проверяемым лицом устройство помещений для обогрева рабочих на складах по хранению лесных материалов только в отдельных зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса?	Подпункт "в" пункт 360 ППР	
181.	Обеспечено ли проверяемым лицом применение для отопления помещений для обогрева рабочих электроннагревательные приборы только заводского изготовления?	Подпункт "в" пункт 360 ППР	



182.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение на складах по хранению лесных материалов лебедки с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от штабелей круглого леса?	Подпункт "г" пункт 360 ППР	
183.	Обеспечено ли проверяемым лицом освобождение площадки вокруг лебедки от коры и других горючих отходов и мусора?	Подпункт "г" пункт 360 ППР	
184.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение горюче-смазочных материалов для заправки двигателей на складах по хранению лесных материалов в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля?	Подпункт "г" пункт 360 ППР	
185.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка на складах по хранению лесных материалов при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров?	Подпункт "д" пункт 360 ППР	
186.	Исключено ли проверяемым лицом превышение общего объема, не уложенных в штабели пиломатериалов, суточного поступления их на склад?	Подпункт "д" пункт 360 ППР	
187.	Исключена ли проверяемым лицом установка на	Подпункт "е" пункт 360	

	складах по хранению лесных материалов транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам?	ППР	
188.	Обеспечена ли проверяемым лицом на складах по хранению лесных материалов обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) на специально отведенных площадках?	Подпункт "ж" пункт 360 ППР	
189.	Обеспечен ли проверяемым лицом сбор использованной водонепроницаемой бумаги, ее обрывков и обрезков в контейнеры?	Подпункт "ж" пункт 360 ППР	
190.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие в закрытых складах лесоматериалов перегородок и служебных помещений?	Подпункт "з" пункт 360 ППР	
191.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах по хранению лесных материалов щепы в закрытых складах, бункерах, на открытых площадках с основанием из негорючего материала?	Подпункт "и" пункт 360 ППР	
192.	Исключена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа:		
192.	укладка угля свежей добычи на старые отвалы	Подпункт "а" пункт 361	

1.	угля, пролежавшего более 1 месяца?	ППР	
192. 2.	приемка угля и торфа с явно выраженными очагами самовозгорания?	Подпункт "б" пункт 361 ППР	
192. 3.	транспортировка горящего угля и торфа по транспортерным лентам и отгрузка их в железнодорожный транспорт или бункера?	Подпункт "в" пункт 361 ППР	
193.	Исключено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа расположение штабелей угля и торфа:		
193. 1.	над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и тому подобное)?	Подпункт "г" пункт 361 ППР	
193. 2.	над проложенными электрокабелями?	Подпункт "г" пункт 361 ППР	
193. 3.	над проложенными нефтегазопроводами?	Подпункт "г" пункт 361 ППР	
193. 4.	не организованное хранение выгруженного топлива в течение более 2 суток?	Подпункт "д" пункт 361 ППР	
194.	Обеспечена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца укладка угля различных марок, каждый вид торфа (кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели?	Подпункт "а" пункт 362 ППР	

195.	Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца исключение попадания в штабели при укладке угля на хранение древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов?	Подпункт "б" пункт 362 ППР	
196.	Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей?	Подпункт "в" пункт 362 ППР	
197.	Исключены ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца засыпка проездов твердым топливом и загромождение оборудованием?	Подпункт "г" пункт 362 ППР	
198.	Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца систематический контроль за температурой в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры?	Подпункт "д" пункт 362 ППР	
199.	Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при повышении температуры более 60 градусов Цельсия уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемка разогревшегося угля и торфа?	Подпункт "е" пункт 362 ППР	

200.	Обеспечена ли проверяемым лицом разработка в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники?	Пункт 247 ППР	
201.	Исключена ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта установка транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, нарушению плана их расстановки, уменьшению расстояния между автомобилями?	Подпункт "а" пункта 249 ППР	

-----  
<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105; 29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 13.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
проверяемого лица) (подпись) (дата) 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия, должность  
должностного лица, проводящего  
плановую проверку и заполняющего  
проверочный лист) (подпись) (дата) 20\_\_ г.

## Приложение N 18 к приказу МЧС России от 28.06.2018 N 261

### Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка \_\_\_\_\_

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты \_\_\_\_\_

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы <1>
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности?	Статьи 4 - 6, 48 - 96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <2> Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" <3> (далее - ППР).	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		



1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе	Подпункт "а" пункта 461 ППР	

	эвакуационных путей?		
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт "д" пункта 461 ППР	
4.6.	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт "е" пункта 461 ППР	
4.7.	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт "ж" пункта 461 ППР	
4.8.	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?	Подпункт "з" пункта 461 ППР	

4.9.	предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт "и" пункта 461 ППР	
4.10.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт "к" пункта 461 ППР	
4.11.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	

6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт "а" пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт "б" пункта 23 ППР	

8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт "в" пункта 23 ППР	
10.1	кладовых?		
10.2	киосков?		
10.3	ларьков?		
10.4	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт "м" пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	

13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов прямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		

16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	<a href="#">Пункт 40(1) ППР</a>	
18.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
19.1.	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	<a href="#">Пункт 61 ППР</a>	
21.	Исключен ли проверяемым лицом перевод	<a href="#">Пункт 62 ППР</a>	



	систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?		
22.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
24.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
24.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	

26.	Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	<a href="#">Пункт 65 ППР</a>	
27.	Исключено ли проверяемым лицом использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов?	<a href="#">Пункт 348 ППР</a>	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	<a href="#">Пункт 349 ППР</a>	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	<a href="#">Пункт 20 ППР</a>	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	<a href="#">Пункт 7 ППР</a>	
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность,	<a href="#">Пункт 4 ППР</a>	

	которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?		
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
33.	Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных		

	продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
37.	Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Пункт 13 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной	Подпункт "о" пункта 23 ППР	

	пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?		
39.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
43.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной	Пункт 61 ППР	

	безопасности зданий и сооружений?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт "д" пункта 136 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
46.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
47.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
47.1	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
47.2	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		

48.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости.	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
51.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
53.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
53.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей,	Подпункт "а" пункта 32 ППР	

	соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?		
53.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт "в" пункта 32 ППР	
53.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт "г" пункта 32 ППР	
53.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт "д" пункта 32 ППР	
53.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт "е" пункта 32 ППР	
54.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
55.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	



56.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт "в" пункта 136(1) ППР	
57.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
58.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
<p>КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду сноска &lt;5&gt;, а не сноска &lt;4&gt;.</p>			
59.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от	

	первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
59.1.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	<4>	
59.2.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
59.3.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645	
60.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
61.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
61.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака"	Пункт 14 ППР	

	и пользование открытым огнем запрещено":		
61.2.	на лестничных клетках?		
61.3.	на цокольных этажах?		
61.4.	в подвальных и чердачных помещениях?		
<b>Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение</b>			
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
64.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
66.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от	Пункт 55 ППР	

	снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?		
67.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
68.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
69.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
70.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
70.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
70.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
70.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не		

	реже 1 раза в год?		
70.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
70.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
71.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
73.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
74.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
75.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
76.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на	Пункт 477 ППР	

	одноразовые пломбы огнетушителей?		
77.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
78.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
82.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и	Пункт 481 ППР	

	автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?		
83.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	<a href="#">Пункты 482 - 485 ППР</a> <a href="#">Приложения N 5 и N 6</a> ППР	
84.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	<a href="#">Пункт 60 ППР</a>	
85.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	<a href="#">Пункт 60(1) ППР</a>	
86.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	<a href="#">Пункт 60(1) ППР</a>	

Система вентиляции			
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт "а" пункта 48 ППР	
88.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "б" пункта 48 ППР	
89.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт "в" пункта 48 ППР	
90.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
90.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
90.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
90.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и	Подпункт "а" пункта 36 ППР	



	аварийные выходы:		
91.1.	порогов?		
91.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
91.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
91.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт "ж" пункта 23 ППР	
92.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
92.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
92.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
93.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт "к" пункта 23 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже	Пункт 7 ППР	

	для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт "б" пункта 36 ППР	
96.1.	в проходах?		
96.2.	в коридорах?		
96.3.	в тамбурах?		
96.4.	на галереях?		
96.5.	в лифтовых холлах?		
96.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
96.7.	в дверных проемах?		
96.8.	в эвакуационных люках?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом	Подпункт "б" пункта 36	

	блокирование дверей эвакуационных выходов?	ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
98.1.	сушилок?		
98.2.	вешалок для одежды?		
98.3.	гардеробов?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт "в" пункта 36 ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт "г" пункта 36 ППР	
101.	Исключены ли проверяемым лицом:		
101.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт "ж" пункта 36 ППР	
101.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт "д" пункта 36 ППР	

101.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт "е" пункта 36 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
103.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
Электротехническая продукция			
104.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
105.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт "б" пункта 42 ППР	
107.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
107.	обертывание электроламп и светильников		

1.	бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
107. 2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
108.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
108. 1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
108. 2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт "г" пункта 42 ППР	
110.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	

111.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других	Пункт 40 ППР	

	электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?		
Огнезащитная обработка			
115.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
115. 1.	строительных конструкций?		
115. 2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
116.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
117.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	

Территория объекта			
118.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
119.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	Пункт 75 ППР	
119. 1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
119. 2.	около противопожарных стен?		
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
121. 1.	складирования материалов, оборудования и тары?		



121.2.	стоянки транспорта?		
121.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
121.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	<a href="#">Пункт 74 ППР</a>	
123.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	<a href="#">Пункт 77 ППР</a>	
124.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	<a href="#">Пункт 78 ППР</a>	
125.	Исключено ли проверяемым лицом	<a href="#">Пункт 79 ППР</a>	

	использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?		
Система отопления			
126.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
127.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
128.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
129.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках		

	(отступках) и предтопочных листах?		
130.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
128. 1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
128. 2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
128. 3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
131.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
133.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других	Подпункт "г" пункта 83 ППР	

	теплопроизводящих установок?		
134.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
135.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
136.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
137.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других	Пункт 86 ППР	

	печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?		
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	<a href="#">Пункт 87 ППР</a>	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	<a href="#">Пункт 87 ППР</a>	
142.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	<a href="#">Пункт 46 ППР</a>	
Категорирование по пожарной опасности			
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с <a href="#">главами 5, 7 и 8</a> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?	<a href="#">Пункт 20 ППР</a>	
Источники открытого пламени			

144.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	
145.	Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя?	Подпункт "б" пункта 46 ППР	
146.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Подпункт "в" пункта 46 ППР	
147.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия	Пункт 47 ППР	

	(потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?		
149.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	<a href="#">Пункт 47 ППР</a>	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?	<a href="#">Пункт 141 ППР</a>	
151.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации?		
152.	Обеспечено ли проверяемым лицом обеспечение при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах?	<a href="#">Пункт 142 ППР</a>	

153.	Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)?	<a href="#">Пункт 142 ППР</a>	
Транспорт			
154.	Исключено ли проверяемым лицом в помещениях для скота и птицы устройство мастерских, складов и стоянок автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не связанных с обслуживанием ферм?	<a href="#">Пункт 198 ППР</a>	
155.	Исключен ли проверяемым лицом въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями и (или) системой нейтрализации отработанных газов?	<a href="#">Пункт 198 ППР</a>	
156.	Исключена ли проверяемым лицом установка бензиновых двигателей стригального агрегата на очищенную от травы и мусора площадку на расстоянии 15 метров от зданий?	<a href="#">Пункт 203 ППР</a>	
157.	Исключено ли проверяемым лицом хранение	<a href="#">Пункт 203 ППР</a>	



	запасов горюче-смазочных материалов в закрытой металлической таре на расстоянии не менее 20 метров от пункта стрижки и строений?		
158.	Исключено ли проверяемым лицом в период уборки зерновых культур и заготовки кормов:	Пункт 220 ППР	
158. 1.	курение вне специально оборудованных мест и производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы?		
158. 2.	использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники), имеющих неисправности, которые могут послужить причиной пожара?		
158. 3.	использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов?		
158. 4.	использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения?		
158.	выжигание пыли в радиаторах двигателей		

5.	уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами?		
158. 6.	заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время?		
159.	Соблюдается ли проверяемым лицом в период уборки прочистка от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже двух раз за смену, радиаторов двигателей, валов битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеков и других узлов и деталей уборочных агрегатов и автомобилей?	Пункт 221 ППР	
160.	Исключены ли проверяемым лицом при первичной обработке технических культур:	Пункт 236 ППР	
160. 1.	хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и тому подобное?		
160. 2.	въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой продукции и шохи?		
160.	остановка машин на расстоянии менее 5 метров,		

3.	а тракторов - менее 10 метров от указанных зданий, скирд и шох?		
160. 4.	печное отопление в мяльно-трепальном цехе?		
161.	Соблюдается ли проверяемым лицом оборудование автомобилей, тракторов и других самоходных машин, въезжающих на территорию пункта обработки льна, исправными искрогасителями?	Пункт 237 ППР	
162.	Соблюдается ли проверяемым лицом выключение двигателя во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов автомобиля?	Пункт 238 ППР	
163.	Обеспечено ли проверяемым лицом для дальнейшего движения автомобиля проведение осмотра мест стоянки автомобилей и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы?	Пункт 238 ППР	
Оборудование			
164.	Соблюдается ли проверяемым лицом регулировка зерноочистительных и молотильных машин на воздушный режим в аспирационных каналах, обеспечивающий качественную аэродинамическую очистку зерна	Пункт 208 ППР	

	и исключаящий выделение пыли в помещение?		
165.	Находятся ли взрыворазрядители над машинами в исправном рабочем состоянии?	Пункт 208 ППР	
166.	Соблюдается ли проверяемым лицом оборудование норий производительностью более 50 тонн в час автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при остановках?	Пункт 209 ППР	
167.	Выполнено ли проверяемым лицом устройство норий и отдельных деталей из негорючих материалов?	Пункт 209 ППР	
168.	Соблюдается ли проверяемым лицом оборудование шнеков для неочищенного зерна решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, открываемыми под давлением продукта?	Пункт 210 ППР	
169.	Утверждена ли проверяемым лицом периодичность очистки решеток?	Пункт 210 ППР	
170.	Обеспечено ли проверяемым лицом натяжение ремней всех клиноременных передач?	Пункт 211 ППР	
171.	Исключена ли проверяемым лицом работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не	Пункт 211 ППР	

	соответствующим профилю канавок?		
172.	Обеспечена ли проверяемым лицом замена клиновых ремней полным комплектом для такой передачи?	<a href="#">Пункт 211 ППР</a>	
173.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка агрегатов для приготовления травяной муки под навесом или в помещениях?	<a href="#">Пункт 225 ППР</a>	
174.	Обеспечена ли проверяемым лицом обработка конструкций навесов и помещений из горючих материалов огнезащитными составами?	<a href="#">Пункт 225 ППР</a>	
175.	Исключена ли проверяемым лицом установка расходного топливного бака вне помещения агрегата?	<a href="#">Пункт 227 ППР</a>	
176.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка вентилей на топливопроводе (один - у агрегата, второй - у топливного бака)?	<a href="#">Пункт 227 ППР</a>	
Профилактика самовозгорания			
177.	Обеспечена ли проверяемым лицом организация работы по контролю температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью?	<a href="#">Пункт 224 ППР</a>	
178.	Обеспечено ли проверяемым лицом при обнаружении горения, складирование продуктов	<a href="#">Пункт 229 ППР</a>	

	отдельно, и контроль не менее 48 часов за их температурным состоянием?		
179.	Обеспечено ли проверяемым лицом осуществление хранения муки в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции?	Пункт 231 ППР	
180.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение муки отдельно от других веществ и материалов?	Пункт 231 ППР	
181.	Исключено ли проверяемым лицом попадание влаги в помещение склада?	Пункт 231 ППР	
182.	Исключено ли проверяемым лицом хранение муки навалом?	Пункт 231 ППР	
183.	Обеспечено ли проверяемым лицом складирование мешков с мукой в штабели высотой не более 2 метров по 2 в ряду?	Пункт 232 ППР	
184.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояния не менее 1 метра в проходах между рядами?	Пункт 232 ППР	
185.	Обеспечен ли проверяемым лицом контроль температуры хранящейся витаминно-травяной муки в целях предотвращения самовозгорания?	Пункт 233 ППР	
186.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение сырья технических культур в стогах, шехах (под	Пункт 235 ППР	

	навесами), закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых складах?		
--	--	--	--





5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_.

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_.

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	<p><a href="#">Статьи 4 - 6, 48 - 96</a> Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) <a href="#">&lt;2&gt;</a></p> <p><a href="#">Подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61</a> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (далее - ППР) <a href="#">&lt;3&gt;</a></p>	
1.1.	наличию системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		

1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3 - 5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности" <4>	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения органом местного самоуправления, на территории которого выделен земельный участок?	Статья 32 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" (далее - ФЗ N 66) <5>	
4.	Обеспечено ли проверяемым лицом возведение строения и сооружения в садоводческом,	Часть 1 статьи 34 ФЗ N 66	

	огородническом или дачном некоммерческом объединении организации и застройки территории объединения в соответствии с проектом?		
5.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункт 2, 460 ППР	
6.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
6.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт "а" пункта 461 ППР	
6.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт "б" пункта 461 ППР	
6.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт "в" пункта 461 ППР	
6.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт "г" пункта 461 ППР	
6.5.	расположение мест для курения, применения	Подпункт "д" пункта 461	

	открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	ППР	
6.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт "к" пункта 461 ППР	
6.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт "л" пункта 461 ППР	
7.	Обеспечено ли проверяемым лицом назначение лица, ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
8.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских,	Пункт 6 ППР	

	производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок?		
9.	Обеспечено ли проверяемым лицом (собственником) индивидуальных жилых домов к началу пожароопасного периода наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушитель, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?	<a href="#">Пункт 15 ППР</a>	
10.	Обеспечено ли проверяемым лицом (собственником) индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода, которые обеспечили наличие огнетушителей на земельных участках, хранение в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации, где расположены указанные жилые дома?	<a href="#">Пункт 15 ППР</a>	
11.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие	<a href="#">Пункт 16 ППР</a>	

	звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в соответствии со <a href="#">статьями 6, 63 и 68</a> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?		
12.	Обеспечено ли проверяемым лицом обеспечение наличия телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии со <a href="#">статьями 6, 63 и 68</a> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?	<a href="#">Пункт 16 ППР</a>	
13.	Исключено ли проверяемым лицом применение открытого огня, паяльной лампы и других способов применения открытого огня для отогревания замерзших труб?	<a href="#">Подпункт "з" пункта 23 ППР</a>	
Обучение мерам пожарной безопасности			
14.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение обучения мерам пожарной безопасности членов общества в том числе:	<a href="#">Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности</a>	
14.1.	прошли ли все члены общества противопожарный инструктаж?		



14.2.	прошли ли все члены общества повторный противопожарный инструктаж?	"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	
14.3.	прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
15.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками "Место для курения"?	Пункт 14 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено"?	Пункт 14 ППР	
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
17.	Организовано ли проверяемым лицом обеспечение жилого дома требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения N 1 и N 2 ППР	
18.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
19.	Обеспечена ли проверяемым лицом организация проведения проверок работоспособности	Пункты 55, 59 ППР	

	источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов, не реже, чем 1 раз в полгода?		
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
21.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
22.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
23.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
24.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
25.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	Пункт 57 ППР	

	пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?		
25.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?	Пункт 57 ППР	
25.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?	Пункт 57 ППР	
25.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?	Пункт 57 ППР	
25.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?	Пункт 57 ППР	
25.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?	Пункт 57 ППР	
Электротехническая продукция			
26.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
27.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт "а" пункта 42 ППР	
28.	Исключено ли проверяемым лицом	Подпункт "б" пункта 42	

	использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	ППР	
29.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт "в" пункта 42 ППР	
29.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
29.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
30.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт "ж" пункта 42 ППР	
30.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
30.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
31.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных	Подпункт "г" пункта 42 ППР	

	конструкцией?		
32.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
33.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт "д" пункта 42 ППР	
34.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт "е" пункта 42 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт "з" пункта 42 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не	Пункт 40 ППР	

	обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?		
Система отопления			
37.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
38.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
39.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	

40.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
41.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
41.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
41.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
41.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
42.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт "а" пункта 83 ППР	
43.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилях около топки и около емкости с топливом?	Подпункт "в" пункта 83 ППР	
44.	Исключена ли проверяемым лицом подача	Подпункт "г" пункта 83	

	топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт "д" пункта 83 ППР	
46.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт "е" пункта 83 ППР	
47.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт "з" пункта 83 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт "г" пункта 84 ППР	
49.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт "е" пункта 84 ППР	



50.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
Территория объекта			
53.	Исключено ли проверяемым лицом хранение емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам и объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?	Пункт 18 ППР	
54.	Исключена ли проверяемым лицом свалка горючих отходов на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений?	Пункт 19 ППР	
55.	Исключено ли проверяемым лицом	Пункт 60 ППР	

	использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?		
56.	Исключена ли проверяемым лицом стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом приспособление водонапорных башен для забора воды (при ее наличии) пожарной техникой в любое время года.	Пункт 60 (1) ППР	
58.	Исключено ли проверяемым лицом использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения.	Пункт 60 (1) ППР	
59.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60 (1) ППР	
60.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий воздушных линий электропередач (в том числе	Пункт 41 ППР	

	временных и проложенных кабелем)?		
61.	Организовано ли проверяемым лицом для использования открытого огня:		
61.1.	место выполненное в виде котлована (ямы, рва) глубиной 0,3 метра и более, а диаметром не более 1 метра, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; территория вокруг очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны?	Пункт 2 Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 N 26 (далее - приказ N 26) <7>	
61.2.	место, выполненное в виде площадки с прочно установленной на ней емкостью из металла	Пункты 2 и 3 приказа N 26	

	<p>(бочка, бак, мангал) или из иных негорючих материалов объемом не более 1 куб. метра, исключающей возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 25 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 50 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 15 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; территория вокруг очищена в радиусе 5 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны?</p>		
61.3.	<p>место для приготовления пищи в специальных негораемых емкостях (мангалах, жаровнях), выполненное в виде котлована (ямы, рва) глубиной 0,3 метра и более, а диаметром менее 3 метров или в виде площадки с прочно установленной на ней емкостью из металла</p>	<p>Пункты 2 и 5 приказа N 26</p>	

	<p>(бочка, бак, мангал) или из иных негорючих материалов объемом не более 1 куб. метра, исключающей возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), хвойных деревьев, лиственных деревьев и молодняка; территория вокруг очищена в радиусе 2 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны?</p>		
61.4.	<p>место для уничтожения сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня, выполненное в виде котлована (ямы, рва) глубиной 0,3 метра и более, а диаметром 1 метр и более или в виде площадки, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего объекта (здания,</p>	<p>Пункты 2, 6 и 7 приказа N 26</p>	

	<p>сооружения, постройки, открытого склада, скирды), хвойных деревьев, лиственных деревьев и молодняка; территория вокруг очищена в радиусе в зависимости от высоты точки размещения сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны (допускается увеличивать диаметр зоны очага горения при задействовании на каждый очаг горения не менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности с &lt;6&gt;?</p>		
62.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом при использовании открытого огня на торфяных почвах; на территории с установленным особым противопожарным режимом; при сильных порывах ветра; под кронами деревьев хвойных пород; в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар; при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости,</p>	<p>Пункт 9 приказа N 26</p>	

	выполненной из иных негорючих материалов, исключаящих распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения; при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду?		
63.	Исключено ли проверяемым лицом в процессе использования открытого огня:	Пункт 10 приказа N 26	
63.1.	сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества, не осуществляется?		
63.2.	место очага горения до полного прекращения горения (тления) без присмотра не оставлено?		
63.3.	легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения не располагаются?		
64.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
65.	Организована ли проверяемым лицом очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков,	Пункт 72(3) ППР	

	<p>мусора и других горючих материалов в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером, органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу?</p>		
66.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам и пожарным гидрантам?</p>	<p><a href="#">Пункт 75 ППР</a></p>	
67.	<p>Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей</p>	<p><a href="#">Пункт 75 ППР</a></p>	



	разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
69.	Исключено ли проверяемым лицом сжигания отходов и тары, разведения костров в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты?	Пункт 77 ППР	
70.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов?	Пункт 77 ППР	
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удален (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при	Пункт 78 ППР	

	природных пожарах на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами?		
72.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
73.	Обеспечена ли проверяемым лицом регулярная уборка мусора и покоса травы правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков, землепользователями, земледельцами и арендаторами земельных участков) расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих огороднических или дачных некоммерческих объединений.	Пункт 17 ППР	

-----  
 <1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

