

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
	Панель N2 ЩО-70-3-20У3 ввода 0.4кВ		
QF	Выключатель автоматический ВА53-41, 630 А	1	
QS	Рубильник РЕ19, 1000 А	1	
TA	Трансформатор тока ТШН-0.66, 630/5 А	1	
FU	Предохранитель ППТ-10, плавкая вставка	1	
	Е27В1-6.3/380		
HL1	Арматура ~220 В, линза красная АС440 21 У2	1	
HL2	Арматура ~220 В, линза зеленая АС440 21 У2	1	
PAa,PAb	Амперметр Э365, 1000/5, 50 Гц	3	
PAc			
PV	Вольтметр Э365, 0...50 В, 50 Гц	1	
SA1	Переключатель УП5312-А56, 220 В	1	
X	Зажимы наборные У123.У2.1	37	
	ЗЩИ У2.2	9	
	М3СН У2.1	3	
	КМ-5 У2.1	2	
	Щиток учета ЩО-70-3-60У3		
PI	Счетчик СА4У-И672М, 380/220 В,5 А,кл. 2	1	
PK	Счетчик СРЧУ-И672М, 380 В,5 А,кл. 2	1	

Данный лист читать совместно с л. 6.

N взам.инв.

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	114 - 07 - ЭП			
						Благоустройство ул. Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого и сквер в 1 мкр.) в г. Югорске			
Нач. ПКТБ		Силаньтьев			06.08	Трансформаторная подстанция	Стадия	Лист	Листов
							РП	5	
Разработал		Асабин			06.08	Ввод 0.4 кВ трансформатора. Схема электрическая принципиальная и ряды зажимов (начало)	ПКТБ НИС ГОУ СибАДИ		
Н.контроль		Карижский			06.08				