



**Управление образования
администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей им. Г.Ф.Атякшева»**

ул. Ленина, д. 24, г. Югорск,
Ханты-Мансийский автономный округ

Югра, Тюменская область, 628260
Тел.: (34675) 2-48-30, факс: 2-48-30
e – mail: litsey.yugorsk@mail.ru

исх. № 1181 от 09.06.2021
на № _____ от _____

Разъяснение положений конкурсной документации

по проведению открытого конкурса в электронной форме № 0187300005821000184 на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ (действий), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов внутреннего и наружного освещения в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Лицей им. Г.Ф. Атякшева».

Текст запроса:

В Приложении 2 к Техническому заданию для типов светильников № 1,2,3,4,5,6,7 установлен параметр: Напряжения питающей сети, В – 220.

ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные» устанавливает номинальные напряжения для электрических систем, сетей, цепей и оборудования переменного и постоянного тока.

Номинальное напряжение должно составлять 230 В. Согласно указанному ГОСТ при нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на $\pm 10\%$. Также приложение А указанного ГОСТ устанавливает наибольшее допустимое напряжение питания 253В, наименьшее – 207В, что соответствует отклонениям $\pm 10\%$.

Заказчик, указав в требованиях конкретный параметр напряжения питающей сети равный 220 В ограничил список потенциальных участников конкурса, которые при обеспечении всех необходимых параметров, требуемых Заказчиком, не смогут обеспечить параметр: напряжение питающей сети 220 В, но смогут обеспечить требуемые законодательством 230 В $\pm 10\%$.

На основании вышеизложенного прошу Вас внести в конкурсную документацию изменения и установить параметр напряжение питающей сети, В равный 230 В $\pm 10\%$ (от 207 до 253В) для всех типов светодиодных светильников (типы № 1,2,3,4,5,6,7).

Рассмотрев запрос № 1397697 от 09.06.2021 года, сообщаем следующее:

На основании направленного запроса о разъяснениях конкурсной документации по проведению открытого конкурса в электронной форме заказчиком принято решение внести изменение в конкурсную документацию.

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева



Е.Ю. Павлюк