

Кабельный журнал

№ п/п	Наименование линии (условное)	Начало участка	Конец участка	Количество, марка, напряжение	Число и сечение жил,	Длина по плану, м	Длина с учетом прокладки «змейкой», м	Ввод/вывод кабеля из ТП (ВРУ), разделка, м	Прокладка по опоре (в опоре), м	Расчетная длина, м
Линия 1										
1	1	ШАУО	опора №16	1хАВБбШВ-1	4х35	1х58	-	-	1х1,3	59,3
2	1	опора №16	опора №25	1хАВБбШВ-1	4х35	1х505	-	-	29х1,3	542,7
3	1	опора № 25	опора № 36	СИП 2А (сущ.)	4х35	1х252	-	-	-	252
4	1	опора № 36	опора № 55	1хАВБбШВ-1	4х35	1х546	-	-	30х1,3	585
5	1	опора № 37	опора № 38	1хАВБбШВ-1	4х35	1х38	-	-	4х1,3	43,2
6	1	опора №38	опора № 41	СИП 2А (сущ.)	4х35	1х70	-	-	-	70
Линия 2										
1	2	ШАУО	опора №57	1хАВБбШВ-1	4х35	1х27	-	-	1х1,3	28,3
2	2	опора №57	опора №60	СИП 2А (сущ.)	4х35	1х87	-	-	-	120
3	2	опора №60	опора №127	1хАВБбШВ-1	4х35	1х1067	-	-	34х1,3	1111,2
4	2	опора №44	опора №106	1хАВБбШВ-1	4х35	1х54	-	-	4х1,3	59,2
Линия 3										
1	3	ШАУО	опора №24	1хАВБбШВ-1	4х35	1х264	-	-	1х1,3	265,3
2	3	опора №24	опора №87	1хАВБбШВ-1	4х35	1х286	-	-	9х1,3	297,7
3	3	опора №87	опора №90	СИП 2А (сущ.)	4х35	1х90	-	-	-	90
4	3	опора №90	опора №70	1хАВБбШВ-1	4х35	1х773	-	-	42х1,3	827,6
5	3	опора №95	опора №101	1хАВБбШВ-1	4х35	1х213	-	-	12х1,3	228,6
6	3	опора №80	опора №129	1хАВБбШВ-1	4х35	1х42	-	-	4х1,3	47,2
		КТП	ШАУО	1хАВБбШВ-1	4х70	1х10	-	-	-	10,0
		Опора 10кВ	КТП	АС 95/16	1х95	3х13.3	-	-	-	40,0

						341 - АД – ТКР.ЭН			
						Транспортная развязка в двух уровнях в городе Югорске (корректировка)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Ерошевич			06.2014	Наружное электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Мухаметзянов			06.2014		П	12	
Нач. гр.		Тертичная			06.2014				
						Кабельный журнал	ООО «Гордорпроект»		
Н. контр.		Тертичная			06.2014				