

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

г. Югорск

28 февраля 2020 года

Председатель комиссии: С. Д. Голин

Заместитель председателя комиссии: Е. И. Павлова

Секретарь: А. С. Щербакова

Члены комиссии: А. С. Власов

И. К. Каушкина

О. В. Савельева

А. В. Орлов

Р. Р. Сулганов

Л. Г. Ручина

В. В. Злобин

Повестка заседания:

1. Рассмотрение заявления собственника жилого помещения № 5 в доме № 14 по улице Таежная в городе Югорске о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости конструкций и оснований.

Слушали Е.И. Павлову, которая ознакомила членов комиссии с заявлением и приложенным заключением обследования по адресу: улица Таежная, дом № 14.

Е.И. Павлова вынесла на рассмотрение членов комиссии техническое заключение, составленное по результатам обследования многоквартирного жилого дома № 14 по улице Таежная в г. Югорске специализированной организацией Общество с ограниченной ответственностью «Специндустрия» от 24.01.2020.

Рассмотрев представленное техническое заключение, комиссия единогласно решила:

Признать дом № 14 по улице Таежная в городе Югорске аварийным и подлежащим сносу, так как указанный жилой дом не соответствует требованиям пунктов 10, 13, 16 положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Конструкции 12-квартирного жилого дома № 14 по улице Таежная в г. Югорске имеют разрушения и повреждения, снижающие его несущую способность и ухудшающие эксплуатационные свойства строения в целом, приводящие к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций.

Износ несущих конструкций дома – 77,82 %.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

С. Д. Голин

А. С. Щербакова