



1. Шахты дымоудаления выполняются из листовой стали, толщиной 1 мм, изолируются негорючими материалами минераловатными типа Rockwool Wired Mat 80 с толщиной изоляции 100мм, с покрытием слоем из стальных листов толщиной 1мм, предел огнестойкости не менее 0,75 часа.
2. При организации решений по интерьеру шахты дымоудаления защищаются строительными конструкциями

ХМСПБ-28-14-ИОС.ОВ.2					
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г.Игорское					
Изм.	Кол.ис.	Лист	ИЗД.	Подп.	Дата
Разработал	Д.И.Иванов				03.14
Проверил	И.И.Иванов				03.14
Г.И.И	И.И.Иванов				03.14
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.				Стация	Лист
Системы дымоудаления.				п	н
				ООО "ХМСПБ"	