Характеристика отопительно–вентиляционных систем.

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель							Воздухоохладитель							Фильтр						Примечание
				Тип,исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	L, м/час	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Т-ра нагрева от	Т-ра нагрева до	Расход тепла, кВт	ΔP, Па	Тип	№	Кол.	Т-ра охлаж-я от	Т-ра охлаж-я до	Расход холода, кВт	ΔP, Па	Тип	№	Кол.	ΔP, Па	Концентрация мг/м начальная	Концентрация мг/м конечная	
В17	1	Бильярдная	ККП–Б					4540	445	2540	А90L2	3,0	2835																					
В18	1	Спортзал для настольного тенниса	ККП					1920	398	2205	А71В2	1,1	2800																					
В19	1	Бассейн	КЦКП–С2–25					20070	1084	1213	А132М4	11,0	1435																G3/F5		1/1	353			
В20	1	Раздевалка, с/у и душ для МГН						330	355	1970	АИР56А4	0,25	1320																					
В21	1	Конференц–зал	ВРКСк9		6,3			8000	428		А100L6	2,2	950																					
В22	1	Душевые, сан.узлы 1 эт.	ККП					1475	522	2392	А71А2	0,75	2820																					
В23	1	Душевые, сан.узлы 1 эт.	ККП					300	328	1889	АИР56В4	0,18	1350																					
В24	1	Стрелковый тир вспомогат.пом.	ККП					1110	566	2527	А71А2	0,75	2820																					
В25	1	Административные помещения 2 этажа	ККП					940	409	2150	АИР63В2	0,55	2730																					
В26	1	Фитнес–центр	ККП					2160	538	2540	А80А2	1,5	2835																					
В27	1	Сан.узел 3 этажа	ККП					450	256	1714	АИР56В4	0,18	1350																					
В28	1	Душевые, сан.узлы 2 эт.	ККП					1800	536	2450	А71В2	1,1	2800																					
В29	1	Душевые, сан.узлы 2 эт.	ККП					550	357	2023	АИР63А2	0,37	2730																					
В30–В33	4	Универсальный игровой зал	ВРКВк9		7,1			10770	500		А112МА6	3,0	960																					
В34,35	2	Универсальный тренировочный зал	ВРКВк6		6,3			5300	350		А80В6	1,1	930																					
В36	1	Тех.помещения 1 этажа.	ККП					1030	469	2299	АИР63В2	0,55	2730																					
В37	1	Сан.узлы 1 эт.	ККП					300	359	1970	АИР56А4	0,25	1320																					
В38	1	Тех.помещение бассейна	ВРКВк6–ДУ		5,6			2830	699	1390	А90L4	2,2	1390																					
В39	1	Тех.помещение бассейна	ККП					450	357	2023	АИР63А2	0,37	2730																					
В40	1	Бассейн для МГН	ККП					1730	432	2221	А71А2	0,75	2820																					
В41	1	Серверная, мини–Атс	ККП					550	357	2023	АИР63А2	0,37	2730																					
ДУ1	1	Зал бокса	ВРКВк6–ДУ		12,5			52000	746	730	А200L8	22,0	730																					
ДУ2	1	Зал аэробики	ВРКВк6–ДУ		12,5			52000	746	730	А200L8	22,0	730																					
ДУ3	1	Коридор	ВКРСк9–ДУ		7.1			11535	525	960	А112МА6	3,0	960																					
ДУ4	1	Коридор	ВКРСк9–ДУ		7.1			11535	525	960	А112МА6	3,0	960																					
ДУ5	1	Коридор	ВКРСк9–ДУ		7.1			11535	525	960	А112МА6	3,0	960																					
ДУ6	1	Коридор	ВКРСк9–ДУ		7.1			11535	525	960	А112МА6	3,0	960																					
ДУ7	1	Коридор	ВКРСк6–ДУ		9			23070	544	960	А132М6	7,5	960																					
ДУ8	1	Коридор	ВКРСк6–ДУ		9			23070	544	960	А132М6	7,5	960																					
ДУ9	1	Коридор	ВКРСк6–ДУ		9			23070	544	960	А132М6	7,5	960																					
ДУ10	1	Универсальный игровой зал	ВРКВк9–ДУ		9			26000	694	970	АИР160S6	11,0	970																					
ДУ11	1	Универсальный игровой зал	ВРКВк9–ДУ		9			26000	694	970	АИР160S6	11,0	970																					
ДУ12	1	Универсальный тренировочный зал	ВРКВк9–ДУ		9			26000	694	970	АИР160S6	11,0	970																					
ДУ13	1	Универсальный тренировочный зал	ВРКВк9–ДУ		9			26000	694	970	АИР160S6	11,0	970																					
ДУ14	1	Вестибюль, холл	ВКРСк9–ДУ		7.1			11535	525	960	А112МА6	3,0	960																					
ДУ15	1	Вестибюль, холл	ВКРСк9–ДУ		7.1			11535	525	960	А112МА6	3,0	960																					
У1–У8	8	Тамбуры	ЗВШ–1БЭ					1920				0,15							эл.7,0															
У9,У11 У13,У15	4	Тамбур. Центр. вход	ЗВШ–3БЭ					5400				0,27							эл.17,0															
У10,У12 У14,У16*	4	Тамбур. Центр. вход	ЗВШ–3АЭ					8100				0,405							эл.25,0															

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Пуминов			03.14
Проверил		Шаламов			03.14
ГИП		Шаламов			03.14

ХМСПБ-28-14-ИОС.ОВ.2

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г.Югорске

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

Стадия	Лист	Листов
П	23	

Характеристика отопительно-вентиляционных систем (окончание)

ООО "ХМСПБ"

Формат А2