




Расчетная таблица по контурам коллекторов.

N п/п	Наименование	Номер контура																																	
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	
1	Средняя температура, °С	237,4	150	120	700	300	620	350	1360	890	990	960	920	520	180	900	740	600	600	810	350	860	470	500	830	800	1800	590	10	590	820	670	2216	1543	
2	Расход воды, м³/час	200,1	97	84	67	32	70	30	117	76	85	82	79	45	82	84	64	58	58	87	30	74	40	43	80	80	95	51	10	51	88	58	84	135	
3	Падение давления в контуре, Па	2006	10053	12027	2093	408	2921	252	15048	6167	6222	4459	3608	757	10770	5212	2233	1932	1820	7396	448	4079	752	808	5577	3102	9163	1333	72	1333	7462	2006	2006	2006	
4	Резервирование давления контура (Па)																																		
5	Площадь теплообменника контура, м²	24,5	12,0	12,9	8,3	4,0	9,4	4,0	15,6	10,2	11,4	11,0	10,6	6,0	13,6	11,3	8,5	7,8	7,2	10,7	3,7	9,2	5,0	5,3	11,9	9,2	11,7	6,8	1,3	6,8	10,9	7,1	23,2	17,8	
6	Площадь цветочной ставки, м²																																		
7	Длина пути до контура, м	112	3,0	6,0	1,0	7,0	4,0	1,0	8,0	7,0	16,0	1,0	11,0	1,0	12,0	4,0	6,0	13,0	1,0	25,0	16,0	2,0	5,0	1,0	7,0	10,0	1,0	10,0	8,0	10,0	4,0	7,0	17,0	10,2	
8	Длина пути в контуре, м	152,0	80,0	86,0	55,0	27,0	47,0	20,0	70,0	51,0	57,0	55,0	53,0	30,0	60,0	56,5	42,5	39,0	48,0	53,5	25,0	61,0	33,0	35,0	59,5	46,0	70,0	34,0	6,5	34,0	73,0	47,0	199,0	90,4	
9	Оборот воды по контуру	1632	83,0	92,0	56,0	34,0	51,0	21,0	86,0	58,0	73,0	56,0	64,0	31,0	80,0	60,5	48,5	52,0	49,0	70,5	39,0	63,0	36,0	36,0	66,5	56,0	79,0	44,0	16,5	44,0	77,0	54,0	150,0	101,6	
	до коллектора, м																																		

Система отопления N11



Система отопления N11 в ИТП 2



ХМСПБ-28-14-ИОС.ОВ.1				
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г.Игорское				
Изм.	Кол. ук.	Лист	ИЗ.В.	Дата
Разработал	Личков		03.14	
Проверил	Шаломов		03.14	
ГМТ	Шаломов		03.14	
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.			Станд.	Лист
Акватория. Теплые воды. Система N11			п	5
ООО "ХМСПБ"			Формат А1	