

Расчетная таблица по контурам коллекторов.

N п/п	Наименование	Номер контура 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Отопительная нагрузка, Вт	1370	430	850	1020	330	365	970	1010	510	770	1507	1598	470	130	130	470	940	470	530	470	600	1010
2	Расход воды, кг/час	110	37	73	88	28	31	84	87	44	66	132	140	40	11	11	40	81	40	46	40	52	87
3	Падение давления в контуре, Па	18498	621	4550	6742	570	561	4480	5938	920	2800	2800	2800	891	195	195	970	5467	673	1244	812	1376	5809
4	Регулировка вентиля контура (U1)																						
5	Площадь отопительного контура, м2	14,6	4,6	9,0	11,7	3,8	4,2	11,2	10,7	5,4	8,2	16,0	15,9	5,4	1,5	1,5	5,4	10,0	5,0	5,6	5,0	6,4	10,7
6	Площадь цементной стяжки, м2	18,4																					
7	Длина луча до контура, м	8,4	2,0	5,0	11,0	19,0	12,0	3,0	9,0	4,0	1,0	10,6	3,5	10,0	12,0	12,0	22,0	4,0	1,0	12,0	8,0	1,0	9,0
8	Длина труб в контуре, м	97,3	30,7	60,0	58,5	19,0	21,0	56,0	53,5	36,0	55,0	95,5	99,1	27,0	7,5	7,5	27,0	67,0	33,0	37,0	33,0	43,0	53,5
9	Общая длина труб контура до коллектора, м	105,7	32,7	65,0	69,5	38,0	33,0	59,0	62,5	40,0	56,0	106,1	112,6	45,0	19,5	19,5	49,0	71,0	34,0	49,0	41,0	44,0	62,5

ХМСПБ-28-14-ИОС.ОВ.1									
Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в г.Югорске									
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Пумнов				03.14		П	14	
Проверил	Шаламов				03.14	Аквапарк. Теплые полы. План на отм.+7.200.	ООО "ХМСПБ"		
ГИП	Шаламов				03.14				

Формат А3х3