






Условные обозначения

-  - речевой оповещатель потолочный
-  - речевой оповещатель потолочный



Примечание

1. Трасса на чертежах указана условно, прокладку всех кабелей вести в металлических лотках (с раздел СД).

2. Все ответвления от лотков выполнять в трубе ПВХ гофрированной.

						ХМСПБ-28-14-ИОС.СС		
						"Физкультурно-спортивный комплекс с универсальными игровым залом в г. Югорск"(Корректировка проектной документации)		
Изм.	Кол-во	Лист	Носк.	Получен	Дата	Система оповещения и управления эвакуацией		
Разработчик		Исполнитель			04.14			
Проверка		Шальман			04.14	Страниц	Лист	Листов
						П	16	
Гл. и П.		Шальман			04.14	План. СОУЗ. 1 этаж		
						ООО "ХМСПБ"		
						ИН 3130.05-2014-0807332561-04-20		