

## ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

г. Югорск

20 декабря 2018 года

Председатель комиссии: С.Д. Голин  
Заместитель председателя комиссии: Е.И. Павлова  
секретарь: А. В. Скачкова  
Члены комиссии: И.Н. Долматов  
Д.А. Крылов  
И.К. Каушкина  
Д.Н. Яковлев  
А.В. Орлов  
Р.Р. Султанов  
Л.Г. Ручина  
В.В. Злобин  
Т.А. Павлотина  
А.Л. Большакова  
О.А. Фоминцев

### Повестка заседания:

1. Рассмотрение заявления собственника жилого помещения № 11 в доме № 73 «А» по улице Мира в городе Югорске о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости конструкций и оснований.

Слушали Е.И. Павлову, которая ознакомила членов комиссии с заявлением и приложенным заключением обследования по адресу: улица Мира, дом № 73 «А».

Е.И. Павлова вынесла на рассмотрение членов комиссии техническое заключение, составленное по результатам обследования многоквартирного жилого дома № 73 «А» по улице Мира в г. Югорске специализированной организацией ООО «Специндустрия» на вышеуказанный адрес от 17.12.2018.

Рассмотрев представленное техническое заключение, комиссия единогласно решила:

Признать дом № 73 «А» по улице Мира в городе Югорске аварийным и подлежащим сносу, так как указанный жилой дом не соответствует требованиям пунктов 10, 13, 16 положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Конструкции 24-квартирного жилого дома имеют разрушения и повреждения, снижающие его несущую способность и ухудшающие эксплуатационные свойства строения в целом, приводящие к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций. Износ несущих конструкций дома – 78,35 %.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

С.Д. Голин

А.В. Скачкова