КЛ 1
(КЛ 1н-зеркально)



КЛ 2
(КЛ 2н-зеркально)



Ведомость металла.

Марка	Поз.	Сечение	Длина мм	Кол. шт.		Вес металла ед.	Вес металла общ.	Вес металла марки.	Примечание
КЛ 1	1	[20	6000	1		140,4	140,4	142,3	ВСт 3 кп 2
	2	∟ 63х5	200	2		0,96	1,92		
КЛ 1н		зеркально КЛ	1					142,3	
КЛ 2	1	[20	3050	1		71,4	71,4	73,3	ВСт 3 кп 2
		∟ 63х5	200	2		0,96	1,92		
КЛ 2н		зеркально КЛ	2					73,3	
КЛ 3	1	[20	1000	1		18,4	18,4	19,36	ВСт 3 кп 2
		∟ 63х5	200	1		0,96	0,96		
КЛ 3н		зеркально КЛ	3					19,36	

КЛ 3
(КЛ 3н-зеркально)





ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Монтажная сварка-ручная,электроды типа Э-50А
по ГОСТ 9467-75.

2.Высоту шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.Все угловые швы
выполнять с плавным переходом к основному металлу.

3.Косоуры оштукатурить по сетке "Рабитца" цементно-песчаным р-ром толщиной 30мм.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	дата
Разраб.		Волентир Е.А.			
ГИП		Давыдов Н.И.			
Н.контр.		Давыдов Н.И.			

16-035Д-АС

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
город Югорск, улица Буряка №6

Устройство противопожарных лестниц (эвакуационных выходов) в здании дошкольных групп МБОУ "Лицея им.Г.Ф.Атякшева"

Косоуры Кл1,Кл2, Кл3
для лестниц Мл1, Мл2

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

ИП Давыдов
Свидетельство
№ 0103.05-2009-862200074555-П-020

формат