

Инв. № по пл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Таблица водопроводных колодцев

N колодца по чертежам ВК	Марка колодца по грунтов. условиям	Отм. Земли проектн.	Отм. низа трубы	Полная глубина колодца Н, мм	Диаметр колодца D мм	Высота рабочей части Нр, мм	Высота горловины Нг, мм	Наружн. диаметр трубы Нпр. мм	Расход материалов														Примечание		
									Днище			Рабочая часть				Перекрытие			Горловина		Тип люка	Вторая крышка люка	Кирпичная кладка (ряды)	Стремянка	
									Обойма из бетона В10 м.куб.	КЦД-15	КЦД-20	КЦ-15-6	КЦ-20-6	КЦ-15-9	КЦ-20-9	КЦПЗ-15-2	КЦПЗ-20-2	КЦП1-10-2	КЦ-10-6	КЦ-10-9					
68ø	II	114,70	111,06	3640	1500	3000	1200	180	0,047	1	-	2	-	2		1	-	1	1	-	С(В125)	К2	1	С1.	
69ø	II	114,25	110,76	3490	1500	3000	1300	180	0,047	1	-	2	-	2		1	-	1	1	-	С(В125)	К2.	-	С1.	
71ø	II	114,14	110,86	3280	1500	3000	1200	180	0,047	1	-	2	-	2		1	-	1	1	-	С(В125)	К2.	-	С1.	

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

15-001-НВ

Сети водоснабжения индивидуальной застройки мкр .16 в г.Югорске

Разработал

Солдатова

ГИП

Давыдов Н.И.

Директор

Артамонова

Н.контр.

Давыдов Н.И.

Корректировка рабочего проекта

Таблица водопроводных колодцев

Стадия

Лист

Листов

Р

20.1

000 "Специндустрия"

Свидетельство

№ П.037.86.4353.03.2013