

N колодца по чертежам ВК.	Марка колодца по грунтов. условиям.	Отм. Земли.	Отм. низа трубы.	Полная глубина колодца Н, мм.	Диаметр колодца D мм.	Высота рабочей части hр, мм.	Высота горловины hг, мм.	Наружн. диаметр трубы hтр. мм.	Расход материалов.														Примечание.		
									Днище.			Рабочая часть.				Перекрытие.			Горловина.		Тип люка.	Вторая крышка люка.		Кирпичная кладка (ряды).	Стремянка
									Обойма из бетона В10 м.куб.	КЦД-15	КЦД-20	КЦ-15-6	КЦ-20-6	КЦ-15-9	КЦ-20-9	КЦПЗ-15-2	КЦПЗ-20-2	КЦП-10-2	КЦ-10-6	КЦ-10-9					
1*	II	115,60	112,60	3600	1500	2400	1200	125	0,047	1		1		2		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
1	II	114,66	111,29	3900	1500	2700	1200	125	0,047	1		-		3		1		1		1	C(B125)	K2.	-	C1.	
2	II	115,01	111,02	4500	1500	3300	1200	125	0,047	1		1		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
УП1	II	115,00	110,96	4500	1500	3300	1200	125	0,047	1		1		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
УП2	II	114,79	110,84	4500	1500	3300	1200	125	0,047	1		1		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
УП3	II	114,62	110,78	4500	1500	3300	1200	125	0,047	1		1		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
3	II	114,17	110,70	4000	1500	2800	1200	125	0,047	1		-		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	2	C1.	
4	II	113,63	110,60	3600	2000	2400	1200	125	0,047		1		1		2		1	1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
5	II	114,12	110,79	4000	1500	2800	1200	125	0,047	1		-		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
6	II	114,00	111,00	3600	1500	2400	1200	180	0,047	1		1		2		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
7	II	114,50	111,50	3600	1500	2400	1200	180	0,047	1		1		2		1		1	-	1	C(B125)	K2.		C1.	
8	II	114,45	111,25	3700	1500	2400	1300	125	0,047	1		1		2		1		1	-	1	C(B125)	K2.	2	C1.	
9	II	114,19	111,02	3700	1500	2400	1300	125	0,047	1		1		2		1		1	-	1	C(B125)	K2.	2	C1.	
10	II	114,08	110,99	3800	2000	2400	1400	125	0,047		1		1		2		1	1	-	1	C(B125)	K2.	3	C1.	
11	II	115,00	111,14	4400	1500	3200	1200	125	0,047	1		1		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
12	II	114,45	111,26	3700	1500	2400	1300	125	0,047	1		1		2		1		1	-	1	C(B125)	K2.	2	C1.	
УП4	II	114,30	111,30	3000	1500	2100	900	125	0,047	1		2		1		1		1	1	-	C(B125)	K2.	-	C1.	
13	II	114,51	111,34	3700	1500	2400	1300	125	0,047	1		1		2		1		1	-	1	C(B125)	K2.	2	C1.	
14	II	114,72	111,40	3800	1500	2400	1400	125	0,047	1		1		2		1		1	2	-	C(B125)	K2.	-	C1.	
15	II	114,82	111,44	3900	1500	2700	1200	125	0,047	1		-		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
16	II	114,95	111,52	3900	1500	2700	1200	125	0,047	1		-		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	-	C1.	
17	II	115,11	111,59	4000	1500	2800	1200	125	0,047	1		-		3		1		1	-	1	C(B125)	K2.	2	C1.	
18	II	115,00	111,67	3800	1500	2400	1400	125	0,047	1		1		2		1		1	2	-	C(B125)	K2.	-	C1.	
19	II	114,91	111,73	3700	1500	2400	1300	125	0,047	1		1		2		1		1	-	1	C(B125)	K2.	2	C1.	

						"Сети водоснабжения индивидуальной застройки мкр. 16 г. Югорска".  05.11.72 - НВ						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					Стадия	Лист	Листов
ГИП		Котельникова				Наружные сети водопровода.				Р	16	25
Рук.груп.		Заика										
Разраб.		Портнова										
						Таблица водопроводных колодцев.				Лицензия N ГС-5-86-02-26-0- -862200561060-001633-1		