

ПРОТОКОЛ № 13.18

заседания Межведомственной комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
городской округ город Югорск

«12» декабря 2018 года

ул. Механизаторов, д. 22

Председатель комиссии:

Бандурин В.К. - заместитель главы города – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Заместитель председателя комиссии:

Казаченко А.Ю. - заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Секретарь:

Прозорова К.Э. - главный специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Члены комиссии:

Бодров В.С. - начальник отдела технического надзора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Мочалов И.Ю. - директор ООО «Южное ЖЭУ»

Довбыш Д.И. - член Общественного совета при главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение письма ООО «Южное ЖЭУ» об установлении необходимости проведения капитального ремонта кровли и фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24 в сроки более ранние, чем предусмотрено Региональной программой.

В целях проведения оценки наличия оснований для установления необходимости либо отсутствия необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме комиссией:

1) рассмотрены следующие документы:

- письмо ООО «Южное ЖЭУ» об установлении необходимости проведения капитального ремонта кровли и фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24 в сроки более ранние, чем предусмотрено Региональной программой (рег.№ 05-01-Вх-1365 от 05.12.2018);

- протокол очного внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 24, от 03.12.2018;

- акт визуального осмотра многоквартирного дома, расположенного в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24, № 11.18 от 10.12.2018;

- Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в части

капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24.

2) проведен визуальный осмотр состояния общего имущества в многоквартирном доме, расположенном в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24, имеющего следующие характеристики:

Наименование характеристики	Ед. изм.	Механизаторов, 24
год постройки	-	2000
материал стен	-	сборные крупноблочные
износ в %*	%	-
этажность	-	9
количество подъездов	-	2
количество квартир	шт.	71
общая площадь объекта	кв.м.	4 830,5
жилая площадь	кв.м.	3 807,2

* - по данным государственного технического учета (при наличии технического паспорта)

1. В соответствии с Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (в ред. от 30.11.2018 № 453-п) в доме № 24 по улице Механизаторов в городе Югорске:

а) в период 2023-2025 годов запланированы следующие виды работ по капитальному ремонту:

- система водоснабжения (предельная стоимость работ – 4 390 256,70 рублей),
- система теплоснабжения (предельная стоимость работ – 5 171 739,68 рублей),
- ремонт подвала (предельная стоимость работ – 2 509 240,06 рублей),
- подготовка проектной документации и осуществление строительного контроля (общая предельная стоимость работ – 1 207 123,64 рубля).

б) в период 2032-2034 годов запланированы следующие виды работ по капитальному ремонту:

- система электроснабжения (предельная стоимость работ – 1 713 637,57 рублей),
- ремонт фасада (без утепления) (предельная стоимость работ – 10 800 936,52 рублей),
- ремонт лифтового оборудования (предельная стоимость работ – 6 139 212,10 рубля),
- подготовка проектной документации и осуществление строительного контроля (общая предельная стоимость работ – 1 865 378,62 рублей).

Общая стоимость работ по капитальному ремонту в указанные периоды ориентировочно составляет **33 797 524,89 рубля**, работы по ремонту иных конструктивных элементов не предусмотрены.

Примечание: предельная стоимость работ рассчитана в соответствии с предельной стоимостью работ на 2019 год, утвержденной приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа от 06.11.2018 № 22-нп.

2. По информации Югорского фонда капитального ремонта (источник – официальный сайт Югорского фонда капитального ремонта) размер фонда капитального ремонта дома № 24 по улице Механизаторов в городе Югорске, сформированный за 30 лет с учетом минимального взноса, утвержденного приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа от 17.10.2018 № 18-нп, ориентировочно составит:

12,35 руб. х 3 805,80 кв.м. х 12 мес. х 30 лет = **16 920 586,80 рублей**.

По информации Югорского фонда капитального ремонта собственниками помещений в доме № 24 по улице Механизаторов по состоянию на 10.12.2018 собрано 2 251 281,81 рубль из начисленных 2 452 239,44 рублей.

3. Собственниками помещений в доме № 24 по улице Механизаторов 03.12.2018 принято решение:

а) об изменении сроков проведения капитального ремонта на более ранние, чем предусмотрено Региональной программой (перенести проведение капитального ремонта на период 2020-2021 годов со сроком завершения работ до 31.12.2021),

б) о проведении капитального ремонта фасада с утеплением и ремонта кровли.

Общая предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 24 по улице Механизаторов, утвержденных собственниками, составит **35 998 095,53 рублей**, в том числе:

- ремонт крыши (предельная стоимость работ – 4 339 905,97 рублей),
- утепление фасада (предельная стоимость работ – 28 385 635,42 рублей),
- подготовка проектной документации и осуществление строительного контроля (общая предельная стоимость работ – 3 272 554,14 рубля).

Примечание: предельная стоимость работ рассчитана в соответствии с предельной стоимостью работ на 2019 год, утвержденной приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа от 06.11.2018 № 22-нп.

4. В соответствии с пунктом 6.1 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» ремонт с утеплением фасада проводится в случае, если необходимость проведения данных работ установлена заключением специализированной организации, подготовленным по результатам энергетического обследования многоквартирного дома в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Основания для установления необходимости проведения работ по капитальному ремонту крыши и фасада с утеплением в многоквартирном доме, расположенном в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24, **имеются**.

2. Считать **целесообразным проведение** капитального ремонта крыши и фасада с утеплением в многоквартирном доме, расположенном в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24.

3. Рекомендовать Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов **рассмотреть возможность проведения в 2020-2021 году капитального ремонта крыши и фасада с утеплением** в многоквартирном доме, расположенном в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24.

4. Рекомендовать Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов **внести соответствующие изменения** в Программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и краткосрочный план ее реализации на 2020-2022 годы.

5. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24, **рассмотреть на общем собрании вопрос о привлечении специализированной организации** для проведения энергетического обследования многоквартирного дома и подготовки заключения о необходимости утепления фасада. Копию заключения направить в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

6. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24, **рассмотреть на общем собрании возможность увеличения размера взноса на капитальный ремонт**, поскольку формируемый фонд капитального ремонта за 30 лет не обеспечивает выполнение капитального ремонта крыши и фасада с утеплением.

Количество голосов членов комиссии:

«за» - 6 (100%),
«против» - 0 (0 %),
«воздержались» - 0 (0 %).

Протокол составлен на 4 листах в 2 экземплярах.

Неотъемлемым приложением к данному протоколу являются:

1. Копия письма ООО «Южное ЖЭУ» об установлении необходимости проведения капитального ремонта кровли и фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24 в сроки более ранние, чем предусмотрено Региональной программой (рег.№ 05-01-Вх-1365 от 05.12.2018);

2. Копия протокола очного внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 24, от 03.12.2018;

3. Акт визуального осмотра многоквартирного дома, расположенного в городе Югорске по адресу: ул. Механизаторов, д. 24, № 11.18 от 10.12.2018;


4. Информация по начисленным и собранным средствам собственников помещений в многоквартирном доме № 24 по улице Механизаторов в городе Югорске с сайта Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Председатель комиссии

Заместитель председателя

Секретарь комиссии

Члены комиссии:



В.К. Бандурин

А.Ю. Казаченко

К.Э. Прозорова

В.С. Бодров

И.Ю. Мочалов

Д.И. Довбыш

АКТ № 11.18

визуального осмотра многоквартирного дома, расположенного в городе Югорске
по адресу: ул. Механизаторов, д. 24

от «10» декабря 2018 года

город Югорск

Комиссия, назначенная постановлением администрации города Югорска № 457 от 02.03.2017 «Об утверждении состава и порядка деятельности Комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска», в следующем составе:

Председатель комиссии:

Бандурин В.К. - заместитель главы города – директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Заместитель председателя комиссии:

Казаченко А. Ю. - заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Секретарь комиссии:

Прозорова К.Э. - главный специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

Члены комиссии:

Бодров В.С. - начальник отдела технического надзора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

Довбыш Д.И. - член Общественного совета при главе города Югорска по проблемам жилищно-коммунального хозяйства;

Мочалов И.Ю. - директор ООО «Южное ЖЭУ».

руководствуясь требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006, Ведомственными строительными нормами «Правила оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86 (р) произвели осмотр общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Югорск, ул. Механизаторов, д. 24, имеющего следующие характеристики:

Наименование характеристики	Ед. изм.	Механизаторов, 24
год постройки	-	2000
материал стен	-	Сборные крупноблочные
износ в %*	%	
этажность	-	9
количество подъездов	-	2
количество квартир	шт.	71
общая площадь объекта	кв.м.	4830,5
жилая площадь	кв.м.	3807,2

* - по данным государственного технического учета (при наличии технического паспорта)

В ходе осмотра Комиссия установила следующие несоответствия элементов общего имущества многоквартирного жилого дома требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям обеспечения безопасности граждан изложенных в нижеследующей ведомости дефектов:

№	Наименование конструкции, элемента, технологического и инженерного оборудования	Ед. изм.	Описание выявленных дефектов (размер раскрытия трещин, остаточная толщина изоляционных покрытий, остаточная толщина стенок трубопроводов и т.п.)	Общий объем элементо в по зданию	Объем элемент ов требую щих замены	% требуе- мой замены
1	Наружные и внутренние капитальные стены	М2	<p>нарушение герметизации швов между панелями и блоками с выпадением раствора;</p> <p>трещины на поверхности панелей;</p> <p>протечки и высокая воздухопроницаемость стыков;</p> <p>недостаточная толщина или низкие теплотехнические свойства материалов панелей, приводящие к промерзанию панелей зимой;</p> <p>неудовлетворительные теплозащитные и звукоизоляционные качества;</p> <p>повышенная водо- и воздухопроницаемость;</p> <p>конструктивные недостатки стыков, дефекты монтажа;</p> <p>трещины в плитах;</p> <p>наличие пятен сырости, конденсата и плесени, выступающих на внутренних поверхностях стен при понижении температуры наружного воздуха. Во время сильных морозов не исключено выступание на стенах инея и образование наледей. Особенно интенсивно эти дефекты проявляются на вертикальных и горизонтальных стыках панелей</p>	4139	4139	100
2	Кровля рулонная по ж/б плитам	М2	<p>растрескивание верхнего слоя рулонного покрытия;</p> <p>неплотное прилегание кровельного покрытия к основанию в местах примыкания рулонного ковра к вертикальным поверхностям;</p> <p>увлажнение и промерзание теплоизоляционного слоя; Появление сырости на потолке верхнего этажа при неповрежденном кровельном ковре;</p> <p>протечки у воронки внутреннего водостока;</p> <p>трещины в слоях водоизоляционного ковра в местах примыкания кровли к свесам из оцинкованной стали и в сопряжениях ковра с бетонной карнизной плитой;</p> <p>отслаивание кровельного ковра от основания или одного слоя от другого;</p> <p>впадины на поверхности кровельного покрытия глубиной более 10 мм</p>	856	856	100

На основании результатов проведенного визуального осмотра Комиссией сделано заключение о необходимости проведения работ по капитальному ремонту следующих конструкций и элементов многоквартирного дома:

№ п/п	Конструкции и элементы многоквартирного жилого дома	Средний % требуемой замены
1	Ремонт фасада с утеплением	100
2	Ремонт кровли	100

Председатель комиссии


_____ В.К. Бандурин

Заместитель председателя


_____ А.Ю. Казаченко

Секретарь комиссии:


_____ К.Э. Прозорова

Члены комиссии:


_____ В.С. Бодров


_____ Д.И. Довбыш


_____ И.Ю. Мочалов

Общество с ограниченной ответственностью
«ЮЖНОЕ ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

628260, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сурск., улица Геологов, дом 15, офис 107;
Email: ooosouth86@yandex.ru; Телефон: 8(34675)-2-44-55
ИИН 8622003548; КПП 862201001; ОГРН 1168617057718; Банк Западно - Сибирский ЦАО Сбербанка России г. Тюмень,
БИК 047 102 651; Корр. Счет 3010181080000000651; Расчетный счет 40702810767460001236.

Сурск № *532*

Заместителю главы города
директору Д ЖК и СК
В. К. Бандурину

*«об изменении сроков проведения капитального ремонта
в жилом доме № 24 по ул. Механизаторов»*

Уважаемый Василий Кузьмич!

Направляю Вам протокол общего собрания жилого дома № 24 по ул. Механизаторов
Прошу Вас создать комиссию в соответствии с Постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2015 года № 517-п. для внесения
изменений в Программу капитального ремонта и краткосрочный план ее реализации.

Директор



И. Ю. Мочалов

Полянская Т. А.
2-44-55

ДЖКИСК



100011 620102
№ 05-01-Вх-1365
от: 05/12/2018

**ПРОТОКОЛ
ОЧНОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ЮГОРСК, УЛ. Механизаторов д. 24**

г. Югорск

03 декабря 2018 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме очного голосования: во дворе дома № 24 ул. Механизаторов, г. Югорск.

Дата проведения собрания: «30» ноября 2018 года

Время проведения: 18-30 ч.

Форма проведения общего собрания: внеочередное очное общее собрание.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 24 ул. Механизаторов, г. Югорск проводится со ст. 44-48 ЖК РФ

На дату проведения собрания установлено, что:

а) в многоквартирном доме имеются 118 собственников, владеющих 3879 кв. м., всех жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 100% голосов;

б) на собрании присутствовали собственники и их представители (из расчета 1 представитель за 1 собственника) в количестве 86 человек, жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют **71,98 %** от всех голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;

в) присутствующие собственники своими голосами представляют **71,98 %** от всех голосов собственников в многоквартирном доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения собрания по объявленной повестке дня;

г) собрание объявлено открытым.

Принято решение: начать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 24 по ул. Механизаторов, г. Югорск (далее общее собрание).

Повестка дня:

1. Выбор Председателя, секретаря Общего собрания и членов счетной комиссии.
2. **Изменения сроков проведения капитального ремонта на более ранние, чем предусмотрено программой.**
3. **Необходимость проведения капитального ремонта кровли и ремонта фасада с утеплением.**
4. Источники финансирования капитального ремонта.
5. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
6. Определение порядка подсчетов голосов на 1 м² – 1 голос.

По первому вопросу:

Предложено избрать председателем общего собрания Афанасьева Сергея Петровича, секретарем общего собрания Чижовкину Данифу Максutowну,

члены счетной комиссии Афанасьев Сергей Петрович, Чижовкина Данифа Максutowна

После обмена мнениями состоялось голосование.

За **71,98 %**, что составляет **2792,20** кв. м., против «0», воздержался «0%» - от общего количества голосов собственников помещений с долей собственности на общее имущество.

Принято решение:

Избрать председателем общего собрания Афанасьева Сергея Петровича
Секретарем общего собрания Чижовкину Данифу Максutowну

Члены счетной комиссии Афанасьев Сергей Петрович, Чижовкина Данифа Максатовна

По второму вопросу:

Утвердить сроки проведения капитального ремонта на 2020-2021 год, со сроками завершения работ до 31.12.2021 года.

После обмена мнениями состоялось голосование.

За 71,98 %, что составляет 2792,20 кв. м., против «0», воздержался «0» - от общего количества голосов собственников помещений с долей собственности на общее имущество.

Принято решение:

Утвердить сроки проведения капитального ремонта на 2020-2021 год, со сроками завершения работ до 31.12.2021 года.

По третьему вопросу:

Утвердить следующий перечень работ по капремонту:

- ремонт фасада с утеплением
- ремонт кровли

За 71,98 %, что составляет 2792,20 кв. м., против «0%», воздержался «0» - от общего количества голосов собственников помещений с долей собственности на общее имущество.

Принято решение:

Утвердить следующий перечень работ по капремонту:

- ремонт фасада с утеплением
- ремонт кровли

По четвертому вопросу:

Источники финансирования капитального ремонта.

За 71,98 %, что составляет 2792,20 кв. м., против «0%», воздержался «0» - от общего количества голосов собственников помещений с долей собственности на общее имущество.

Принято решение:

Утвердить источники финансирования капитального ремонта:

- средства фонда капитального ремонта, сформированного из уплаченных собственниками помещений МКД взносов на капитальный ремонт, находящиеся на счете регионального оператора.
- средства полученные Югорским фондом капитального ремонта от собственников помещений в других многоквартирных домах, которые расположены на территории города Югорска, формирующих фонды капитального ремонта на счете югорского оператора, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт
- Средства финансовой поддержки, выделяемые из бюджета автономного округа в форме субсидий, в размере 10% от фактической стоимости оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.
- средства, выделяемые из бюджета муниципального образования в форме субсидий на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

По пятому вопросу:

Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

За 71,98 %, что составляет 2792,20 кв. м., против «0», воздержался «0» - от общего количества голосов собственников помещений с долей собственности на общее имущество.

Принято решение:

Избрать

кв. 66 Афанасьев Сергей Петрович

кв. 71 Чижовкина Данифа Максатовна

По шестому вопросу:

Определение порядка подсчетов голосов на 1 м² – 1 голос.


За 71,98 %, что составляет 2792,20 кв. м., против «0», воздержался «0» - от общего количества голосов собственников помещений с долей собственности на общее имущество.

Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения (помещений) в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве собственности на общее имущество в данном доме.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании (ч.5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).

К протоколу внеочередного общего собрания жилья прилагается: - реестр собственников на 6 листах.

Председатель собрания



С. П. Афанасьев

№ п/п	Адрес почтового ящика	Дата вручения	Объем информации (взвешивание)	Дата	Ссылка на сайт, интернет-ресурс	Инициатор	Время доставки	Срок доставки	Средства доставки	Принят	Сотрудник	Подпись
1	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Соблюдается, в 8:50	Бухарина Светлана Викторовна	в					
2	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Соблюдается, в 8:50	Ахметгереев	в					
3	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Абдулхамид Алан Зафарович	в					
4	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Абдулхамид Юлиан Зафарович	в					
5	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Абдулхамид Махаммад Бакирович	в					
6	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Абдулхамид Зулфар Хаширарович	в					
7	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Соблюдается, в 8:50	Яковлева Ольга Сергеевна	в					
8	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Соблюдается, в 8:50	Бухарин Алексей Михайлович	в					
9	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Соблюдается, в 8:50	Назимов Денис Николаевич	в					
10	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Бухарина Анна Борисовна	в					
11	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Бухарин Денис Леонидович	в					
12	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Исакина Ирина Федоровна	в					
13	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Ибрагим Алишварович Петрович	в					
14	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Соблюдается, в 8:50	Полухин Ярослав Александрович	в					
15	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Калинина Светлана Степановна	в					
16	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Калинина Светлана Юрьевна	в					
17	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Соблюдается, в 8:50	Нережинская Ольга Николаевна	в					
18	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Бухарин Денис Леонидович	в					
19	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Бухарин Алексей Михайлович	в					
20	Курьер 31	08.12.2019 10:11	0,1	январь	Доставка осуществляется в 8:50	Бухарин Анна Борисовна	в					



Муниципальное образование - городской округ город Югорск
Администрация города Югорска
**Департамент жилищно-коммунального
и строительного комплекса**

ИНН 8622012310, КПП 862201001
Механизаторов ул., д. 22, г. Югорск, 628260
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,
Тюменская обл.,
Тел. 7-11-58, тел./ факс (34675) 7- 30-81
E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

ДЖКисК



100021 616102
№ 05-02-Исх-2957
от: 14/12/2018

Генеральному директору
Югорского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
Е.В. Дарибабиной

Директору ООО «Южное ЖЭУ»
И.Ю. Мочалову

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска направляет протокол заседания Межведомственной комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска № 13.18 от 12.12.2018 (приложение).

**Заместитель главы города -
директор департамента**

В.К. Бандурин

Исполнитель:
главный специалист ОРЖКХ ДЖКисК
Прозорова Кристина Эдуардовна,
тел. 8 (34675) 7-03-25